



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปณ) 9090 /2566  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิเชฐ อรุณมาศ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก. กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอ ดับไฟ ไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสาแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU05	25 พฤศจิกายน 2566	9.00 น.	17.00 น.	ย้ายเสาแรงสูงออกจากที่ ผขฟ บริเวณ ม.๔ ต.วังตะกุก	DSชค.ป้อม ตำรวจวังตะกุก	NPU5S-05 แยกไปม่วงตาด รส	นายชัยยศ โพธิ์ริชต์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)... ม.๔ ต.วังตะกุก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์ริชต์ ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิเชฐ อรุณมาศ)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ NPU5 จาก DS ชค.วังตะกุก ถึง NPU5S-05 แยกไปม่วงตาด  
ในวันที่ 25 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1715/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย น.ค.อินทร์ อธิสัจฉรินทร์ ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟจ.นครปฐม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟจ.นครปฐม

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(น.ค.อินทร์ อธิสัจฉรินทร์)  
๑๐๐.๖ กฟจ.นครปฐม

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น


แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |   |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | หมู่ 4 วังตะกุก (วงจร NPU05)  |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 25 พ.ย. 66  | ระหว่าง  | 09.00 น. ถึง 17.00 น.                     |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟจ.นธ.   | งานที่ทำ | ย้ายเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1715/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวดีน  |          | วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566                  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566                  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566                  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายจรัสวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิธ, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |   |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบ NPU5S-05 DIS แยกไปมวงตารศ เปิดอยู่ที่ 3 เฟส						
3	NPU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นธ.	SCADA	- วัดมวงตารศ
4	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
5	DIS ชค. NPU05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS บ้อมตำรวจวังตะกุก
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานเทสไฟดับข้อตราวัดจุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานเทสไฟดับข้อตราวัดจุด G2						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
12	NPU05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นธ.		- วัดมวงตารศ
13	<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>						
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และยืนยันใน Wesafe แล้ว						
15	NPU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นธ.	SCADA	- วัดมวงตารศ
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ข้อตราวัดจุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ข้อตราวัดจุด G2						
18	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	DIS ชค. NPU05	ปลด	สับ		นธ.		DIS บ้อมตำรวจวังตะกุก
20	NPU05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นธ.		- วัดมวงตารศ
21	<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>						

