



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต. กบข.(บขฟ.)-๑๗๗๘๘/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพิทพันธ์ พิธีราษฎร์มงคล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

3 พ.ย. 65

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติ ติงงานตรวจสอบน้ำมันรั่วซึม ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 ที่สถานี  
ไฟฟ้า ท่าทราย๒(ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
	TP.1	๔ พ.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 ที่สถานี ไฟฟ้าท่าทราย๒(ชั่วคราว)	CB 115 KV	รีโกลส เซอร์	นายปีเลิศ สอนศรี 089-986-1575

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บขฟ.(กต) โทร. ๐๘๖-๖๕๕๕-๒๕๙๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายถาวร ดันเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(กต)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก THU 148-01 ถึง THU BK-01, 02, 03, 04  
ในวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1717/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายธำรง ดันภูมิประเทศ.....

(นายถาวร ดันเต็มวงศ์ ที่ลงชื่อ)  
๒๗.๑๑.๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓๑

อ.ก.บ.ข.(กต), อ.ก.ว.(กต)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี THU)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๒๗-๓๐ พ.ย. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หม้อแปลง TP1 สถานีไฟฟ้าท่าทราย 2 (TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 พ.ย. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบหัวบushing หม้อแปลง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1717/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	28 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตชิง						
2	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		
3	THUBR-01	Normal	Nonreclosing		THU		
4	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU		
5	THUBR-03	Normal	Nonreclosing		THU		
6	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU		
7	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
8	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
9	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
10	THS03VB-01	Auto	Manual		THS		
11	THS09VB-01	Auto	Manual		THS		
12	THS10VB-01	Auto	Manual		THS		
13	THS15VB-01	Auto	Manual		THS		
14	SN2-7012	Auto	Manual		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
15	- ย้ายโหลด THU04 ไปจ่ายจาก THS03						
16	THS03S-05	ปลด	ล๊ับ		รตสด-		SF6 เลยขอย14 (บน-ล่าง)
17	THU0BR-04	ล๊ับ	ปลด		THU	RE	THU04
18	- ย้ายโหลด THU03 ไปจ่ายจาก THS09						
19	THS09S-07	ปลด	ล๊ับ		รตสด-	SCADA	SF6 ขอย12
20	THU0BR-03	ล๊ับ	ปลด		THU	RE	THU03
21	- ย้ายโหลด THU02 ไปจ่ายจาก THS15						
22	THS15S-03	ปลด	ล๊ับ		รตสด-		SF6 บ.สยามอินเตอร์ล๊อคเทค
23	THU0BR-02	ล๊ับ	ปลด		THU	RE	THU02
24	- ย้ายโหลด THU01 ไปจ่ายจาก THS10						
25	THS10S-02	ปลด	ล๊ับ		รตสด-		SF6 โรงงานแป้งเด็กน่ารัก
26	THU0BR-01	ล๊ับ	ปลด		THU	RE	THU01

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งรถสค.ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ Recloser THUBR-01,BR-02,BR-03,BR-04 ออกทั้งสองด้าน						
28	- ดับไฟ THU-TP1 เวลา 09.00 น.						
29	THU01YB-01	สับ	ปลด		THU		เบรกเกอร์ 115 เควี
30	THU01YS-01	สับ	ปลด		THU		ใบมีด 115 เควี
31	- จ่ายไฟหม้อแปลง Station Service THU						
32	THU04S-01/1	สับ	ปลด		รถสค-		DIS สถานีฯ ทำทราย 2
33	ปลดโหลดสถานีฯTHU ออกทั้งหมด				THU		
34	DIS Bypass THUBR-04	ปลด	สับ		รถสค-		DIS Bypass THUBR-04
35	จ่ายโหลดสถานีฯTHU ได้				THU		
36	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ						
37	แจ้งกบข.ให้ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
38	แจ้งกบข.ลงรายละเอียด We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
39	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
40	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
41	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
42	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
43	THS03VB-01	Manual	Auto		THS		
44	THS09VB-01	Manual	Auto		THS		
45	THS10VB-01	Manual	Auto		THS		
46	THS15VB-01	Manual	Auto		THS		
47	SN2-7012	Manual	Auto		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
48	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ						
49	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิชชิง						
50	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
51	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
52	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
53	THS03VB-01	Auto	Manual		THS		
54	THS09VB-01	Auto	Manual		THS		
55	THS10VB-01	Auto	Manual		THS		
56	THS15VB-01	Auto	Manual		THS		
57	SN2-7012	Auto	Manual		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
58	- จ่ายไฟ THU-TP1						
59	THU01YS-01	ปลด	สับ		THU		ใบมีด 115 เควี
60	THU01YB-01	ปลด	สับ		THU	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	ปรับแรงดัน THU-TP1 ไว้ 22.7 kV.Manual ไว้				THU		
62	- โยกหม้อแปลง Station Service THU โดยการดับไฟ						
63	ปลดโหลดสถานีฯTHU ออกทั้งหมด				THU		
64	DIS Bypass THUBR-04	สับ	ปลด		รถสด-		DIS DIS Bypass THUBR-04
65	THU04S-01/1	ปลด	สับ		รถสด-		DIS สถานีฯ ท่าทราย 2
66	จ่ายโหลดสถานีฯTHU ได้				THU		
67	แจ้งรถสด.สับใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ Recloser THUBR-01,BR-02,BR-03,BR-04 เข้าทั้งสองด้าน						
68	- ย้ายโหลด THU03 กลับคืนจาก THS09						
69	THUBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		THU		RE THU03
70	THS09S-07	สับ	ปลด		รถสด-	SCADA	SF6 ซอย12
71	- ย้ายโหลด THU04 กลับคืนจาก THS03						
72	THU0BR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		THU		RE THU04
73	THS03S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถสด-		SF6 เลยซอย14 (บน-ล่าง)
74	- ย้ายโหลด THU02 กลับคืนจาก THS15						
75	THUBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		THU		RE THU02
76	THS15S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถสด-		SF6 บ.สยามอินเตอร์ล๊อคเทค
77	- ย้ายโหลด THU01 กลับคืนจาก THS10						
78	THUBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		THU		RE THU01
79	THS10S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถสด-		SF6 โรงงานแบ่งเด็กน่ารัก
80	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		
81	THUBR-01	Nonreclosing	Normal		THU		
82	THUBR-02	Nonreclosing	Normal		THU		
83	THUBR-03	Nonreclosing	Normal		THU		
84	THUBR-04	Nonreclosing	Normal		THU		
85	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
86	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
87	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
88	THS03VB-01	Manual	Auto		THS		
89	THS09VB-01	Manual	Auto		THS		
90	THS10VB-01	Manual	Auto		THS		
91	THS15VB-01	Manual	Auto		THS		
92	SN2-7012	Manual	Auto		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%%							