



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

25 พ.ย. 66

เลขที่ ก.๓.อพ.(ปบ.) ๕๖๖๑/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านสระพังลาน SPO๐๕R-๐๑ ตามแผนผังสังเขป  
แนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.5 (SPO)	29 พ.ย.2566	08.00	17.00	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านสระพังลาน	บริเวณครอบ ชั่วคราว จุด A 14.263351, 99.912844	บริเวณครอบ ชั่วคราว จุด B 14.264461, 99.922510	นายจنگกล โทธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจنگกล โทธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสรื้อ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสรื้อ ๑.๒  ไม่มีโอกาสรื้อ  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPO05 จาก Do. ๗๗ A ถึง Do. ๗๗ B  
ในวันที่ 29 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1718/66  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิวิทย์ บุษงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจنگกล โทธิกุล  
22 พ.ย. 66

(นาย จิวิทย์ บุษงษ์ ผจก.กฟอ.อุทอง)

อสก. 5 โทร. ๒๕๖-๗๗๗

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.อุทอง

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ SPO05 บริเวณบ้านสระพังลาน		
2. กำหนดวันทำงาน	29 พ.ย. 66	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อพง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1718/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวิวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SPO03R-01	Normal	Nonreclosing		รถคพท.-		RE บ้านหัวสะพาน
3	SPO05R-01	Normal	Nonreclosing		รถอพง.-		RE รร.สระพังลาน
4	- ย้ายโหลด SPO05 ไปจ่ายไฟจาก SPO03 ดับไฟย้ายโหลด						
5	DO.ชค.จุดB	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถอพง.-		DO กลางไลน์จุดB
6	SF6.ชค.SPO05	ปลด	สับ		รถอพง.-		SF6 บ่อปลาคลองสระพังลาน
7	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	DO.ชค.จุดA	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถอพง.-		DO กลางไลน์จุดA
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.อุทอง รับทราบ						
10	แจ้งกฟอ.อุทอง Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งกฟอ.อุทอง Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งกฟอ.อุทองลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
13	แจ้งกฟอ.อุทองปฏิบัติงานได้						
14	SPO03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถคพท.-		RE บ้านหัวสะพาน
15	SPO05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถอพง.-		RE รร.สระพังลาน
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
16	หลังจากกฟอ.อุทองปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
17	แจ้งกฟอ.อุทองปลด Short ground จุด G1 ออก						
18	แจ้งกฟอ.อุทองปลด Short ground จุด G2 ออก						
19	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
20	SPO03R-01	Normal	Nonreclosing		รถคพท.-		RE บ้านหัวสะพาน
21	SPO05R-01	Normal	Nonreclosing		รถอพง.-		RE รร.สระพังลาน
22	- จ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	DO.ชค.จุดA	ปลด	สับ		รถทง.-		DO	กลางไลน์จุดA
24	- ย้ายโหลด SPO05 กลับคืนจาก SPO03							
25	SF6.ชค.SPO05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถทง.-		SF6	บ่อปลาคลองสระพังลาน
26	DO.ชค.จุดB	ปลด	สับ		รถทง.-		DO	กลางไลน์จุดB
27	SPO03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ <del>ทง</del> -		RE	บ้านหัวสะพาน
28	SPO05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ <del>ทง</del> -		RE	รร.สระพังลาน
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

# แผนผังงานดับไฟ ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ.สระพังลาน ก้อนดับไฟ

