



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 30 ต.ค. 65

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพิทชนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ ไชสะอาด	ตำแหน่ง หน.คฟ.

ด้วย กฟภ.๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในสายส่ง/สถานีฯ ลาดบัวหลวง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ความงาน
๑	LBL09	๓๑ ต.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ย้ายโหลต SPN09R-01 เพื่อรองรับ กฟภ.1 แก้ไขสายกร่อน	-	-	กฟภ.๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ กฟภ.๑ ตำแหน่ง โทร.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1. วงจร/หม้อแปลง LBL09 จาก ถึง
ในวันที่ 31 ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 13.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1723/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สว่างรัก จิตมาหะศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ. 1.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. มธว.

(Signature)
.....
.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานีฯ)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงในเว็บ

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ย้ายโหลด SPN09R-01 เพื่อรองรับ กฟภ.1				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ตุลาคม 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	13.00
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.1	งานที่ทำ	แก้ไขสายกร่อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1723/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมวงค์ศักดิ์			วันที่	30 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง							
1	SPN09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	R	บ.เบียร์สิงห์
2	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	R	คลองขุดใหม่
ย้ายโหลด LBL09 บางส่วนไปรับไฟจาก LBL04							
4	SPN10S-11	ปลด	ล๊ับ		บลง.	SF6	ตรงข้ามโรงสีกิจวัฒนา
5	SPN09R-01	ล๊ับ	ปลด		บลง.	R	บ.เบียร์สิงห์
แจ้ง กพย.บลง.ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสได้							
เมื่อ กพย.บลง.ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟภ.1 ทราบ							
9	SPN10R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	R	คลองขุดใหม่
แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้							
*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****							
เมื่อ กฟภ.1 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ							
12	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	R	คลองขุดใหม่
แจ้ง กพย.บลง.ทำการล๊ับใบมีดด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสได้							
เมื่อ กพย.บลง.ทำการล๊ับใบมีดด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
ย้ายโหลด LBL09 บางส่วนกลับจาก LBL04							
16	SPN09R-01	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing,ALT		บลง.	R	บ.เบียร์สิงห์
17	SPN10S-11	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		บลง.	SF6	ตรงข้ามโรงสีกิจวัฒนา
18	SPN09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	R	บ.เบียร์สิงห์
19	SPN10R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	R	คลองขุดใหม่
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.ก.1

ถึง กปบ.ก.3

เลขที่

วันที่ 29 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอให้ถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี หลัง SPN9R-01 ฝาก สถานีไฟฟ้าข้างเคียง วันที่ 31 ต.ค. 65

เรียน อก.ปบ.ก.3

ด้วยวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 13.00 น. กปบ.ก.1 มีแผนงานดับไฟระบบ 22 เควี ช่วง ใบมีดรหัส LBL9S-02 ถึง Recloser รหัส SPN9R-01 (กฟก.3) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานแก้ไขสายแรงสูงกร่อน เป็นการเร่งด่วน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.ก.1 ขอให้ กปบ.ก.3 ถ่ายเทโหลดผู้ใช้ไฟหลัง SPN9R-01 ฝากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ

โทร. (31)10530