



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3
ชื่อผู้รับ นายพิชิตพันธ์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

18 พ.ย. 67

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า..... ก.ปบ..... จะดำเนินการย้ายแนวรั้วป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน สถานีฯ ศรีประจันต์ ตามแผนผังแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV	18 พ.ย. 67	08.00 น.	16.00 น.	รื้อถอนย้ายแล้วรั้วป้องกัน สัตว์เลื้อยคลานภายในลานโก สถานีฯ ศรีประจันต์ (ชั่วคราว) (ขอมีไฟเลี้ยงสถานีฯ)	SPC01YB-01 SPC01YS-01	Pothead Feeder 1-5	นายเทิดศักดิ์ ประภามณฑล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเทิดศักดิ์ ประภามณฑล..... ตำแหน่ง..... พงช.6..... โทร..... 085-1800765.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัด Lat : Long:.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPC จาก 1YB-01 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 18 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1724 /67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต วัฒนประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทิดศักดิ์ ประภามณฑล
14 พ.ย. 67

(พิชิต วัฒนประเสริฐ)
ททท. วิศวกรรม นศคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ปบ.(คฟ)

เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.ว.ว.(ก3), ผจก. ๑๗๕.๕๗, ๑๗๕.๕๗๑.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 1 (สถานี SPC)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๖-๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ศรีประจันต์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 พ.ย. 67	เวลา	08.00	น.	ถึง	16.00
3. ผู้ขอทำงาน	กปน.(ก.3)	งานที่ทำ	ย้ายแนวรั้วป้องกันสัตว์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1724/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม				วันที่	14 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	14 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	14 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1.	นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2.	นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3.	นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
3	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
4	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
5	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
6	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
7	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
8	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
9	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
10	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
11	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
12	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
13	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
14	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
15	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
16	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
17	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรคเกอร์ 115 เควี
18	ย้าย SPC 3 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA 3						
19	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
20	SPC03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ
21	ย้าย SPC 5 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA 2						
22	DBA02S-08	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
23	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
24	ย้าย SPC 5 ไปจ่ายจาก SPA 4						
25	SPA04S-11	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
26	SPC05VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
27	ย้าย SPC 4 ไปจ่ายจาก SPA 4						
28	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
30	ย้าย SPC 3 ไปจ่ายจาก SPA 5						
31	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
32	SPC03VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
33	ย้าย SPC 2 ไปจ่ายจาก DOA 1						
34	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 วัดเกาะ
35	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
36	ตรวจสอบ SPC 1 ปลดไว้ ย้ายไปจ่ายจาก DOA 3 ไว้						
37	SPC01S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.1
38	SPC02S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.2
39	SPC03S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.3
40	SPC04S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.4
41	SPC05S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.5
42	แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายไฟสถานีฯ ไปรับไฟจากภายนอก						
43	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
44	SPC01BVB-01	สับ	ปลด		SPC		- INCOMING 1
45	SPC01YB-01	สับ	ปลด		SPC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	SPC01YS-01	สับ	ปลด		SPC		- แอร์เบรค 115 เควี
47	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ชุดปฏิบัติงานรับทราบ และแจ้งชุด กสพ. Test ไฟ พร้อมลงใน Wesafe ให้เรียบร้อย						
48	หลังจากชุด ชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งทำงานได้						
49	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
50	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
51	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
52	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
53	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
54	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
55	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
56	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
57	SPA05R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
58	ATB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงาน ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
60	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมทำจ่ายไฟ						
61	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
62	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
63	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
64	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
65	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
67	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
68	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
69	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
70	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
72	SPC01YS-01	ปลด	สับ		SPC		- แอร์เบรค 115 เควี
73	SPC01YB-01	ปลด	สับ		SPC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	SPC01BVB-01	ปลด	สับ		SPC		- INCOMING 1
75	SPC01S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.1
76	SPC02S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.2
77	SPC03S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.3
78	SPC04S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.4
79	SPC05S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.5
80	ให้ปรับแรงดันที่หม้อแปลง SPC-TP1 อยู่ที่ประมาณ 22.5 kV.						
81	ย้าย SPC 2 กลับจาก DOA 1						
82	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		- -
83	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 วัดเกาะ
84	ย้าย SPC 3 กลับจาก SPA 5						
85	SPC03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		- -
86	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
87	ย้าย SPC 4 กลับจาก SPA 4						
88	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		- -
89	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
90	ย้าย SPC 5 กลับจาก SPA 4						
91	SPC05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		- -
92	SPA04S-11	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
93	ย้าย SPC 3 บางส่วนกลับจาก DBA 3						
94	SPC03S-06	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ
95	DBA03S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 ก่อนถึงสะพานจางชัย
96	ย้าย SPC 5 บางส่วนกลับจาก DBA 2						
97	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
98	DBA02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
99	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
100	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
101	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
102	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
103	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
104	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -

