

เลขที่ ก.ต.กบข.(รล)๓๘๑๓/๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
 ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
 ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
 ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขป
 แนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS2, BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๗ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๑.๐๐ น.	ติดตั้งและทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN โคมัด RISER POLE, ไม่สับ Ground	นายปริตรภัทร อางศิริ ๐๙๘-๒๕๐-๒๗๕๔

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อางศิริ ตำแหน่ง พงษ.๔.ผรส.กบข.(ก๓) โทร ๐๙๘-๒๕๐-๒๗๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อ.ก.บ.บ.(ก๓)

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPABV2 จาก Breaker ถึง Riser Pole
 ในวันที่ 17 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 21.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1725/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต กลิ่นประทุม
 1 พ.ย. 65

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปริตรภัทร อางศิริ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. (คฟ) กบข.(คฟ) กบข.(คฟ)

อ.ก.บ.บ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

สมหมาย ชื่นด้วง
 (นายสมหมาย ชื่นด้วง)
 ๑๗.๑๑.๖๕ ปฏิบัติงานแทน น.๑๗.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 7 แผ่น

แผนผังแนบ - - - - - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ สุพรรณบุรี (BUS2)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 พ.ย. 65 เวลา 07.30 น. ถึง 21.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กษช.(ก.3) งานที่ทำ ติดตั้งระบบ SCPS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1725/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพิชชา กลิ่นประทุม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย กิตติพงษ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 20.2 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 25.6 MW
4	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.5 MW
5	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 3.5 MW
6	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 3.5 MW
7	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.5 MW
8	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 3.1 MW
9	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.1 MW
10	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 2.0 MW
11	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 7.1 MW
12	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.5 MW
13	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.3 MW
14	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
15	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงนมการกีฬา
16	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- โหลด 19.12 MW
17	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- โหลด 10.78 MW
18	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 2.75 MW
19	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 5.03 MW
20	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 3.76 MW
21	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- โหลด 11.5 MW
22	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 2.16 MW
23	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 2.51 MW
24	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- โหลด 13.56 MW
25	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 1.37 MW
26	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 5.89 MW
27	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R หน้าราชมงคล
29	- ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA02						
30	DBA02S-08	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
31	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
32	- ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA01						
33	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
34	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
35	- ย้ายโหลด SPA04 ไปจ่ายจาก SPC04						
36	SPC04VB-01	ปลด	สับ ทง OFF Auto Reclose		SPC		-
37	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
38	- ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA09						
39	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
40	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ่มประตูดัดบางปลาหมอ
41	DIS ชค. SPA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ชั่วคราวแยกสารพัดช่าง
42	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
43	- ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA05						
44	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอุยา
45	SPA05S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
46	DIS ชค. SPA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามวัดป่า
47	SPA05S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
48	- ย้ายโหลด SPA-INC.2 ไปจ่ายจาก SPA-INC.1						
49	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ชนانبัส
50	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 2
51	- ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA02 (Recloser SPA6R-02)						
52	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
53	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โคกโคเด้า
54	SPA02S-13	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ดอนมะสังข์
55	SPA06R-02	สับ	ปลด		สพ.		R โคกโคเด้า
56	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
57	- ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA02 (Recloser SPA6R-03)						
58	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย์
59	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.		DIS เลียงเมืองสถานพินิจ
60	SPA06R-03	สับ	ปลด		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย์
61	- ย้ายโหลด SPA06 ไปจ่ายจาก SPA07						
62	SPA06S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS ร้านขายของ ออม อร
63	SPA06VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
64	- ย้ายโหลด SPA07 ไปจ่ายจาก BAM01,07						
65	BAM01S-12	ปลด	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	DIS โลင်း BAM07	ปลด	สับ		บปม.		DIS วัดโพธิ์ค้อย
67	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ขนส่ง
68	SPA07VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
69	- ย้ายโหลด SPA10 ไปจ่ายจาก SPA03						
70	SPA01S-05	ปลด	สับ		สพ.		SF6 กำแพง
71	SPA01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้านการไฟฟ้า TP
72	SPA01S-04	ปลด	สับ		สพ.		DIS ร้าน 59 เฟอร์นิเจอร์
73	SPA10VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
74	- ย้ายโหลด SPA08 ไปจ่ายจาก SPA01						
75	SPA01S-10	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สี่แยกแขวงการทาง
76	SPA08VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
77	- ย้ายโหลด SPA09 ไปจ่ายจาก SPA05						
78	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS อุวัลลภ
79	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
80	SPA02CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP 2
81	SPA06S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.6
82	SPA07S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.7
83	SPA08S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.8
84	SPA09S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.9
85	SPA10S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.10
86	เมื่อพร้อมดับไฟ						
87	แจ้ง กฟผ.ให้ตรวจสอบโหลด SP-KT2A เป็น 0						
88	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
89	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
90	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
91	SPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 2
92	SPA02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- CAP 2
93	SPABVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- ขนานบัส
94	SPA06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
95	SPA07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
96	SPA08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
97	SPA09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
98	SPA10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
99	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
100	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
101	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
102	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
103	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
104	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
105	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
106	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
107	SPA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
108	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
109	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
110	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
111	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
112	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
113	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
114	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
115	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
116	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
117	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
118	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
119	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
120	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
121	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
122 เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมให้ย้ายโหลดเข้ากลับสภาพปกติ							
123	SPA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		- INCOMING 2
124	SPA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		- CAP 2
125	SPABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		- ขนานบัส
126	SPA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
127	SPA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
128	SPA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
129	SPA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
130	SPA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
131 - เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
132	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
133	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
134	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
135	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
136	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
137	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
138	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
139	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
140	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
141	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
142	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
143	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
144	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
145	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
146	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
147	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
148	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
149	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
150	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
151	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R หน้าราชวมงคล
152	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
153	SP-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
154	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนानบัส
155	SPA06S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.6
156	SPA07S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.7
157	SPA08S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.8
158	SPA09S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.9
159	SPA10S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.10
160	- ย้ายโหลด SPA09 กลับจาก SPA05						
161	SPA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
162	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS อู่วัลลภ
163	- ย้ายโหลด SPA08 กลับจาก SPA01						
164	SPA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
165	SPA01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สี่แยกแขวงกรทาง
166	- ย้ายโหลด SPA10 กลับจาก SPA03						
167	SPA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
168	SPA01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้าน 59 เฟอร์นิเจอร์
169	SPA01S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS ร้านการไฟฟ้า TP
170	SPA01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 กำแพง
171	- ย้ายโหลด SPA07 กลับจาก BAM01,07						
172	SPA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
173	SPA07S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ขนส่ง
174	DIS ไลน์ BAM07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS วัดโพธิ์ค้อย
175	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
176	- ย้ายโหลด SPA06 กลับจาก SPA07						
177	SPA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
178	SPA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้านขายของ ออม อร
179 - ย้ายโหด SPA06 บางส่วนกลับจาก SPA02 (Recloser SPA6R-02)							
180	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
181	SPA06R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพ.		R โคนโคเค่า
182	SPA02S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ดอนมะสังข์
183	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R บ้านห้วยหมาก
184	SPA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โคนโคเค่า
185 - ย้ายโหด SPA06 บางส่วนกลับจาก SPA02 (Recloser SPA6R-03)							
186	SPA06R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย์
187	SPA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เลียงเมืองสถานพินิจ
188	SPA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย์
189 - ย้ายโหด SPA-INC.2 กลับจาก SPA-INC.1							
190	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 2
191	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
192 - ย้ายโหด SPA08 บางส่วนกลับจาก DOA09							
193	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
194	DIS ชค. SPA08	ปลด	สับ		สพ.		DIS ชั่วคราวแยกสารพัดช่าง
195	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
196	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
197 - ย้ายโหด SPA05 บางส่วนกลับจาก DOA05							
198	SPA05S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
199	DIS ชค. SPA05	ปลด	สับ		สพ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามวัดป่าฯ
200	SPA05S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
201	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอุยา
202 - ย้ายโหด SPA04 กลับจาก SPC04							
203	SPA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
204	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
205 - ย้ายโหด SPC02 กลับจาก DOA01							
206	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
207	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
208 - ย้ายโหด SPC05 กลับจาก DBA02							
209	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
210	DBA02S-08	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
211	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
212	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
213	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
214	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
215	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-

