



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

24 พ.ย. 66

เลขที่ ก.๓.กบข.(บส.) 4123 /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนแคล้มบียัดสาย 115kV Underground Cable ที่ชำรุดผุพัง ที่เส้นสายส่ง บริษัท บ้านโป่งยู่ทิลิตี้ จำกัด - สถานีท่ามะนาว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV	27 พ.ย. 2566	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนในระบบสายส่ง 115 เควี เนื่องจาก Flash ชำรุด บริเวณหน้าโรงงานบ้านโป่งตันเสาที่ 52 เฟส A พร้อมดำเนินการฉีดน้ำล้างลูกถ้วยในคราวเดียวกัน	01BPU 2YB-01	TMK 4YB-01	นายพรชัย ระวังภัย พงษ.6 ผบส.กบข.(ก3)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรชัย ระวังภัย ตำแหน่ง พงษ.๖ ผบส.กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๑๕๔-๓๔๓๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ - จาก 01BPU 02 YB-01 ถึง TMK 04 YB-01

ในวันที่ 27 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1725/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์ งามชื่น ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพรชัย ระวังภัย

22 พ.ย. 66

(นาย สุวิทย์ งามชื่น)

จก.ก-5 โทร ๒๕๔.๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. บปง.

อก.บ.ข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน

แผนผังแนบ - แผน

ผจก. 2 (สถานี ท่ามะนาว 1 (TMK))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าโรงงานบ้านโป่งยูทิลิตี้ ต้นเสาที่ 52					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ย. 2566	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนในระบบ 115 kV		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1725/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	22 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายจิรวัดน,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมิโนช,นายวรรณพงษ์ 					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ Close loop BPB สถานะ "Close loop" อยู่						
2	ตรวจสอบ Load Break Switch รหัส BPB01YS-04 หน้าบริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด สถานะ "OPEN+ล๊อคกุญแจ"						
3	TMK04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
4	TMK04YB-01	สับ	ปลด		TMK		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
5	TMK04YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ใบมีด 115 เควี
6	TMK04YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ใบมีด 115 เควี
7	แจ้ง บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด เตรียมพร้อมปลด 1BPU02YB-01						
8	1BPU02YB-01	สับ	ปลด		BPU		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
9	1BPU02YS-01	สับ	ปลด		BPU		- ใบมีด 115 เควี
10	1BPU02YS-02	สับ	ปลด		BPU		- ใบมีด 115 เควี
11	BPB01YS-06	สับ	ปลด ล๊อคกุญแจ		บปง.		AB 115 เควี
12	แจ้ง สฟฟ.ท่ามะกา 1 ตรวจสอบไฟย้อน หากไม่มีไฟย้อน ให้ดำเนินการสับกราวด์ TMK04YG-02						
13	TMK04YG-02	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ 115 เควี
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดทำงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ พร้อมลง We Safe						
16	แจ้งให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
17	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลง WE SAFE เรียบร้อย						
18	แจ้ง สฟพ.ท่ามะกา 1 ดำเนินการปลดกราวด์ TMK04YG-02						
19	TMK04YG-02	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ 115 เควี
20	BPB01YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บปง.		AB 115 เควี
21	แจ้ง บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด เตรียมพร้อมจ่าย 1BPU02YB-01						
22	1BPU02YS-01	ปลด	สับ		BPU		- ใบมีด 115 เควี
23	1BPU02YS-02	ปลด	สับ		BPU		- ใบมีด 115 เควี
24	1BPU02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPU		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
25	TMK04YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ใบมีด 115 เควี
26	TMK04YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ใบมีด 115 เควี
27	TMK04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMK		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
28	TMK04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
29	1BPU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPU		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

พื้นที่ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนในระบบสายส่ง 115 เควี เนื่องจาก Flash ชำรุด บริเวณหน้าโรงงานบ้านโป่ง ต้นเสาที่ 52

