



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
Regional Electricity Authority

6 พ.ย. 65

# วิทยขอตัดไฟ

เลขที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่ .....

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สามพราน ๑ ตามบันทึก  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	SA1 KT5A	๗ พ.ย. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	SA1 2212	SA1 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ พิรภัทร โพธิ์พันธ์ ตำแหน่ง วศก.๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT5A จาก SA1-2212 ถึง SA1-2217  
ในวันที่ 7 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1726/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย 9/นทอง ผาสุจิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พิรภัทร โพธิ์พันธ์

นันทภัทร  
( นายพิรภัทร โพธิ์พันธ์ )  
วศก. 4 | ทน นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ. กฟผ.

อก.บช.(ก๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี SAA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |                            |        |                             |
|------------------------|---|----------|----------------------------|--------|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯสามพราน 1 กฟผ.(KT5A)  |          |                            |        |                             |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 7 พ.ย. 65   | ระหว่าง  | 08.00 น.                   | ถึง    | 16.30 น.                    |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟผ.  | งานที่ทำ | ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1726/2565 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน  |          |                            | วันที่ | 1 พฤศจิกายน 2565            |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          |                            | วันที่ | 1 พฤศจิกายน 2565            |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                            | วันที่ | 1 พฤศจิกายน 2565            |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |          |                            |        |                             |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 4.7 MW
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 12.8 MW
4	ย้าย SA1-KT 5A ไปจ่ายจาก SA1-KT 6A						
5	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		ขนานเมนบัส
6	SAA1BVB-01	สับ	ปลด		SAA		INCOMING 1
7	SAA1BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		INCOMING 1
8	SA1-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
9	SA1-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
10	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
11	แจ้งชุดปฏิบัติของกฟผ.รับทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกฟผ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
13	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	SAA1BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		INCOMING 1
15	SA1-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
16	SA1-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
17	ย้าย SA1-KT 5A กลับจาก SA1-KT 6A						
18	SAA1BVB-01	ปลด	สับ		SAA		INCOMING 1
19	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		ขนานเมนบัส







## บันทึก

ที่ หจล-ส. 26939 /2565  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT5A (SA1-2212, 2217)

งานที่ทำ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์

หมายเหตุ

-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	จันทร์ ที่ 07 เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ. 2565	เวลา 08.00 น.
	ถึงวัน	จันทร์ ที่ 07 เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ. 2565	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.