



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก.) 207/2566

วันที่ ลว.10 พ.ย. 2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯ ศรีประจันต์  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TP.1 Bus 1	14 ธ.ค. 66	08.00 น.	16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อ บำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และ เคเบิล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	-	-	นายชาวลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายชาวลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร 081-3657367

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง

( นายสมหมาย ขึ้นดั่ง )

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก - ถึง -  
ในวันที่ 14 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1727/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิษฐาน ไชยวงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชาวลิต นิลรอด  
22 พ.ย. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กพท.รพ., กนร.คท.

( นาย อธิษฐาน ไชยวงษ์ )

อ.คท. 5 บกทช ๒๕.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SPC)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าศรีประจันต์ (SPC-TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ธ.ค. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1727/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์				วันที่	23 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	23 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	23 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	แจ้ง กพ.ส.ช. ติดต่อ โรงงานทิวทรัพย์สุพรรณ (SPC03) ให้ปลดขนา						
3	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด = 13.85 MW
4	DBA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DBA		โหลด = 3.8 MW
5	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA R	หน้าาราชมงคล
6	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		โหลด = 5.46 MW
7	SPC01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 1.32 MW
8	SPC02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 1.12 MW
9	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 1.0 MW
10	SPC04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 1.32 MW
11	SPC05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 2.76 MW
12	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด = 15.59 MW
13	SPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		โหลด = 2.05 MW
14	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA R	โรงแรมการกีฬา
15	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		โหลด = 11.49 MW
16	DOA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		โหลด = 2.06 MW
17	DOA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		โหลด = 1.09 MW
18	ATB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	-ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
20	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA SF6	สะพานตาแล
21	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC	CB	SPC01
22	-ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA01						
23	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SF6	หน้าวัดเกาะ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC02
25	-ย้ายโหลด SPC03 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA03							
26	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
27	SPC03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6	บ.ธนทรัพย์สมบัติ
28	-ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA02							
29	DBA02S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
30	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
31	-ย้ายโหลด SPC03 ไปจ่ายจาก SPA05							
32	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
33	SPC03VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC03
34	-ย้ายโหลด SPC04 และ SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA04							
35	SPC04S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
36	SPA04S-12	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS	เลี้ยวเมืองหนองจิก
37	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC04
38	SPC05VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC05
39	- ดับไฟ SPC-TP1 เวลา 08.00 น.							
40	SPC01BVB-01	สับ	ปลด		SPC			INCOMING 1
41	SPC01YB-01	สับ	ปลด		SPC			เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SPC01YS-01	สับ	ปลด		SPC			ใบมีด 115 เควี
43	SPC01S-01	สับ	ปลด		ศปจ.			POT HEAD F.1
44	SPC02S-01	สับ	ปลด		ศปจ.			POT HEAD F.2
45	SPC03S-01	สับ	ปลด		ศปจ.			POT HEAD F.3
46	SPC04S-01	สับ	ปลด		ศปจ.			POT HEAD F.4
47	SPC05S-01	สับ	ปลด		ศปจ.			POT HEAD F.5
48	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
49	DBA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DBA			
50	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
51	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
52	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
53	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
54	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
55	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
56	DOA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
57	ATB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ATB			เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
58	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ						
59	แจ้ง กสฟ. ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย พร้อมลง Wesafe ก่อนทำงาน						
60	แจ้ง กสฟ. ปฏิบัติงานได้						
61	หมายเหตุ: แจ้งพนักงานสถานีฯ ศรีประจันต์ นำหม้อแปลง station service ไปรับไฟจากไลน์ด้านนอก						
	***** สิ้นสุด Switching เข้า *****						
62	หลังจาก กสฟ. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันใน Wesafe						
63	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
64	DBA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DBA		
65	DBA02R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
66	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
67	SPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		
68	SPA05R-02	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
69	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
70	DOA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		
71	DOA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		
72	ATB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
73	- จ่ายไฟ SPC-TP1						
74	SPC01S-01	ปลด	สับ		สปจ.		POT HEAD F.1
75	SPC02S-01	ปลด	สับ		สปจ.		POT HEAD F.2
76	SPC03S-01	ปลด	สับ		สปจ.		POT HEAD F.3
77	SPC04S-01	ปลด	สับ		สปจ.		POT HEAD F.4
78	SPC05S-01	ปลด	สับ		สปจ.		POT HEAD F.5
79	SPC01YS-01	ปลด	สับ		SPC		ใบมีด 115 เควี
80	SPC01YB-01	ปลด	สับ		SPC		เบรกเกอร์ 115 เควี
81	SPC01BVB-01	ปลด	สับ		SPC		INCOMING 1
82	ปรับแรงดันหม้อแปลง SPC-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี						
83	- ย้ายโหลด SPC01 กลับคืนจาก DOA03						
84	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB SPC01
85	DOA03S-03	สับ	ปลด		สปจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
86	- ย้ายโหลด SPC02 กลับคืนจาก DOA01						
87	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB SPC02
88	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.		SF6 หน้าวัดเกาะ
89	- ย้ายโหลด SPC03 กลับคืนจาก SPA05						
90	SPC03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB SPC03

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
91	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
92	- ย้ายโหลด SPC03 กลับคืนจาก DBA03							
93	SPC03S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6	บ.ธนทรัพย์สมบัติ
94	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
95	- ย้ายโหลด SPC05 กลับคืนจาก SPA04							
96	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC			
97	SPC05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC			
98	SPA04S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS	เสียงเมืองหนองจิก
99	SPC04S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
100	- ย้ายโหลด SPC05 กลับคืนจาก DBA02							
101	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
102	DBA02S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
103	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
104	DBA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DBA			
105	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
106	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			
107	SPC01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
108	SPC02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
109	SPC04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
110	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
111	SPC05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
112	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
113	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
114	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
115	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
116	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
117	DOA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
118	ATB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ATB			เบรกเกอร์ 115 เควี
119	แจ้ง กฟส.สช. ติดต่อ โรงงานทีพีเอสพรรณ (SPC03) ขนานกลับได้							
120	หมายเหตุ : นำหม้อแปลง station service กลับคืนตามปกติ							
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

