



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....ภาค.....ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	KB KT2A	๑๕ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	Correct Hot Clamp Metering	KB 2222	KB 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.....
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๗.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KB-KT2A จาก KB-2222 ถึง KB-2227
ในวันที่ 15 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1727/2565
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย พหิต งามภูริโยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบพช.ก๓ สีขาว.

ผู้รับทราบ
(นายสีเกียรติ โทธิ์พันธ์)
วศก. ๔ แทน นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก..... กฟผ. ๓.....
อก.บ.ช.(ก๓)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจก. 2 (สถานี KCA.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กาญจนบุรี 1 (KB-KT2A)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 พ.ย. 65	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพผ.	งานที่ทำ	Correct Hot Clamp Metering KB-KT2A		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1727/2565		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม			วันที่	2 พฤศจิกายน 2565		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2565		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2565		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดี, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนอช 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L=11.7MW.
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L=17.6MW.
4	ย้ายโหลด KB-KT2A ไปจ่ายจาก KB-KT1A//KT3A						
5	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA	-	ขนานบัส
6	KCA01BVB-01	สับ	ปลด		KCA	-	INCOMING 1
7	เมื่อพร้อมดับไฟ KB-KT2A						
8	KB-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
9	KB-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
10	KCA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA	-	INCOMING 1
11	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
12	เมื่อกพผ.ปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
13	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
14	KCA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA	-	INCOMING 1
15	KB-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
16	KB-2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
17	ปรับแรงดัน KB-KT2A ที่ 22.6 kV.						
18	ย้ายโหลด KB-KT2A กลับจาก KB-KT1A//KT3A						
19	KCA01BVB-01	ปลด	สับ		KCA	-	INCOMING 1
20	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA	-	ขนานบัส
21	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-



บันทึก

ที่	หจล-ส. 26924/2565	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	1 พฤศจิกายน 2565	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี

อุปกรณ์ - KB-KT2A [115 / 22 kV 50 MVA] (KB 2222, 2227)

งานที่ทำ - Correct Hot Clamp Metering KB-KT2A, Two-Year Inspection Bkr. KB-2222 & Electrical Test SAC (Surge Absorbing Capacitor)

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อังคาร ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.