



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3สฟ.(ปก.)146/2568

ชื่อผู้รับ นายพิทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

30 ม.ค. 68

วันที่ 23 มกราคม 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อ ขอตัดไฟเพื่อบำรุงรักษาระบบ SCPS สถานีไฟฟ้าหม่มแบน1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน .....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	3YB, BYB,	30 ม.ค.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบบิต, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	-	นายปริตรภัทร อัจศิริ 098-2902794
2	5YB,BYB	31 ม.ค.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบบิต, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	-	
3	2Y, BYB, อุปกรณ์ Bus1, BVB-01	1 ก.พ.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบบิต, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	Truck out, Open เบรกเกอร์ 22kv, ไม่สับ Ground, ไม่ปลดใบบิต ต้น Riser pole	
4	4Y, BYB, อุปกรณ์ Bus2, BVB-01	2 ก.พ.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบบิต, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	Truck out, Open เบรกเกอร์ 22kv, ไม่สับ Ground, ไม่ปลดใบบิต ต้น Riser pole	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายปริตรภัทร อัจศิริ.....ตำแหน่ง..... พชง.5.....โทร.....098-2902794.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อ.ก.สฟ.(ก3)

23 มกราคม 2568

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กพท.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

KTA05YB-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเตอร์ 115kv จาก KTABYB-01 ถึง -

ในวันที่

ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 172/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่

ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ แก้วรัตน์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ปรีดาธรรินทร์ ชาติศิริ

25 ต.ค. 68

(นาย ศิริวัฒน์ แก้วรัตน์)

08 ต.ค. 56 ปก.น ๖๗๗ ๖๗. ๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. คพฟ.กท.๖

อก.สพ.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี KTA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ม.ค. 68	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา ระบบ SCPS ตามใบขอปฏิบัติงาน 172/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 25 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟระบบ 115 เควี (Loop SAA01YB-01, SAA03YB-01) จ่ายไฟ Close Loop อยู่ปกติ						
3	ONE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTA05YB-01	สับ	ปลด		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTABYB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN						
7	KTA05YS-01	สับ	ปลด		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
8	KTA05YS-02	สับ	ปลด		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
9	KTABYS-01	สับ	ปลด		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
10	KTABYS-02	สับ	ปลด		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
11	ONE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้หน่วยงานทราบ						
13	แจ้งหน่วยงาน Test ไฟ ลง WeSafe						
14	เมื่อหน่วยงานลง WeSafe แล้วเสร็จ แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
15	เมื่อหน่วยงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	เมื่อหน่วยงานพร้อมรับไฟ						
17	ONE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KTA05YS-01	ปลด	สับ		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
19	KTA05YS-02	ปลด	สับ		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
20	KTABYS-01	ปลด	สับ		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
21	KTABYS-02	ปลด	สับ		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
22	KTA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	ONE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							