



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 พ.ย. 67

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวาสวรรณ์ชล	ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง นายสิทธิชัย หอระตะ	ตำแหน่ง ท.ค.พ.

ด้วย ก.บ.บ.(ก3) จะดำเนินการจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.ปริเซิร์พ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	16-17 พ.ย. 67	08.30 น.	16.00 น.	จ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.ปริเซิร์พ	SMC06YS-07	จุดปลด DDE 115 เควี เจึง สะพานคอกควายฝั่ง คคข.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร ตำแหน่ง ช.ค.พ. โทร.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115kv จาก SMC6YS-07 ถึง จุดปลด DDE 115kv
ในวันที่ 16-17 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1730/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร


(นาย กฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร)
จต.๕ 11ก4 น.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก3 ก.บ.บ.(คพ)
เรียน ผจก. กฟภ.๓

ขั้นตอนการสวิตชิง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจพ. (สถานี)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ชอยกระเบื้องลิลา - บริษัทพีริเซิร์ฟ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16-17 พ.ย.67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กปบ.(ก.3)	งานที่ทำ	จ่ายไฟบ.พีริเซิร์ฟ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1730/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิภักทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 kv
3	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 kv
4	เมื่อ Hotline 115 เควี พร้อมปลด DDE บริเวณสะพานมหาชัย						
5	ตรวจสอบ ABS 115 kv กลางไลน์ก่อนถึงบริษัทพีริเซิร์ฟว่าอยู่ในสถานะ ปลดและล๊อคกุญแจ						
6	ตรวจสอบ ABS 115 kv หน้าบริษัทพีริเซิร์ฟว่าอยู่ในสถานะ ปลดและล๊อคกุญแจ						
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	แจ้ง Hotline 115 เควี ทำการปลด DDE บริเวณสะพานมหาชัย ได้						
9	เมื่อ Hotline 115 เควี ทำการปลด DDE บริเวณสะพานมหาชัย แล้วเสร็จ						
10	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 kv
11	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 kv
12	แจ้ง Hotline 115 เควี ทำการจี้ม DDE บริเวณในชอยประตुरะบายน้ำคอกกระบือก่อน ABS กลางไลน์ได้						
13	เมื่อ Hotline 115 เควี ทำการจี้ม DDE บริเวณในชอยประตुरะบายน้ำคอกกระบือก่อน ABS กลางไลน์แล้วเสร็จ						
14	EKB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		เบรกเกอร์ 115 kv
15	SMC06YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 kv
16	SMC06YS-07	ปลด ล๊อคกุญแจ	ล๊ับ		สค.	ABS	กระเบื้องลิลา
17	EKB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		เบรกเกอร์ 115 kv
18	SMC06YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 kv
**** สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 16 พ.ย.67 ****							
19	เริ่มสวิตชิงวันที่ 17 พ.ย.67						
20	เมื่อบริษัทพีริเซิร์ฟพร้อมรับไฟ 115 kv						
21	EKB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		เบรกเกอร์ 115 kv
22	SMC06YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 kv
23	ABS 115 kv	ปลด ล๊อคกุญแจ	ล๊ับ		สค.	ABS	กลางไลน์ประตुरะบายน้ำ
24	ABS 115 kv	ปลด ล๊อคกุญแจ	ล๊ับ		สค.	ABS	หน้าบ.พีริเซิร์ฟ
25	EKB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		เบรกเกอร์ 115 kv
26	SMC06YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 kv
**** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด ****							