



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

18 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ผก.) - ๑๗๖๔ / ๑๕๖๗

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิวิสาสุวรรณิชล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๑๙ พ.ย. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๑ เพื่อแก้ไข Oil Level Gauge ชำรุด	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศว.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ TP1 จาก 04I14B-02 ถึง 04I0BVB-01
ในวันที่ 19 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1732/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม
16 พ.ย. 67

(นายเรีงรัก ดิยะตาม ๒๕๖๕๖๖๖๖)
๐๓ก.๕ แทน อ.ก.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจฟ. 2 (สถานี 04I.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หม้อแปลง OYI-TP1 สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 1 (OYI)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข Oil Level Gauge	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1732/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	16 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. จิรวัดน์,วฒนา,พิชชา,วีร์วัชร,อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นครินทร์,สาวพิชชา,ณัฐกาญจน์,สุธี,สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,ธนิด,วรรณพงษ์,มนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
3	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
4	- ย้ายโหลด OYI-TP1 ไปจ่ายจาก OYI-TP2						
5	OYI0BVB-03	ปลด	สับ		OYI		CB 22 kV.ขนานบัส
6	OYI0BVB-01	สับ	ปลด		OYI		CB 22 kV.IN01
7	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	OYI01YB-02	สับ	ปลด		OYI		CB 115 kV.TP1
9	OYI01YS-03	สับ	ปลด		OYI		ใบมีด 115 เควี
10	OYI0BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYI		CB 22 kV.IN01
11	ตรวจสอบไฟดับก่อนทำการสับสวิตกราวด์						
12	OYI01BVG-01	ปลด	สับ		OYI		SW กราวด์ 22 kV.IN01
13	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟดับแล้วลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
16	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%							
17	หลังจากผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
19	OYI01BVG-01	สับ	ปลด		OYI		SW กราวด์ 22 kV.IN01
20	OYI0BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		CB 22 kV.IN01
21	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
22	- จ่ายไฟ						
23	OYI01YS-03	ปลด	สับ		OYI		ใบมีด 115 เควี
24	OYI01YB-02	ปลด	สับ		OYI		CB 115 kV.TP1
25	ปรับแรงดัน OYI-TP1 ไว้ 22.5 kV.						
26	- ย้ายโหลด OYI-TP1 กลับคืนจาก OYI-TP2						
27	OYI0BVB-01	ปลด	สับ		OYI		CB 22 kV.IN01

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	OYI0BVB-03	สับ	ปลด		OYI		CB	22 kV.ชานานบัส
29	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI			
30	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI			
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								