



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพธ.(ปบ.) 04036  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัมย์...สิ่งใดทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรต์...ชาติวิวัฒนานนท์

### วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

7 พ.ย. 65

วันที่.....๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....  
ตำแหน่ง.....อก.ปบ.(ก.๓).....  
ตำแหน่ง.....ผจก.กพอ.สามพราน.....

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ...แก้ไขอุปกรณ์ต้น...SAC๒S-๐๑,SAC๗S-๐๑...ให้กรมทงหลวงวางท่อ  
ระแนงน้ำหน้าสถานี SAC...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๐๒	๑๙-๒๙ พ.ย. ๖๕	๐๖.๐๐	๑๘.๐๐	-แก้ไขอุปกรณ์ต้น Riser Pole -กรมทงหลวงวางท่อระบายน้ำ	SAC๐๒	SAC๒S-๐๒, Dis ชั่วคราวหน้าเต็นรถ	นายรัชชัย วงศ์บุญมาก ๐๘๙-๙๘๑๔๗๒๒
๒	SAC๐๗	๑๙-๒๙ พ.ย. ๖๕	๐๖.๐๐	๑๘.๐๐	-แก้ไขอุปกรณ์ต้น Riser Pole -กรมทงหลวงวางท่อระบายน้ำ	SAC๐๗	SAC๗S-๐๒, SAC๗S-๐๒, SAC๗S-๐๓, PMB๑S-๐๔,	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....  
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ...นายรัชชัย วงศ์บุญมาก.....ตำแหน่ง...ทส.ปบ.....โทร...๐๘๙-๙๘๑๔๗๒๒  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
( นายวิฑูรต์ ชาติวิวัฒนานนท์ )  
ผจก.กพอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SAC2 จาก SAC2VB-01 ถึง SAC2S-02, Dis จด. เต็นรถ (Bird Stand) ในวันที่ 19-29 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1734/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ SAC7 จาก SAC7VB-01 ถึง SAC7S-02, SAC7S-02, SAC7S-03, PMBIS-04 ในวันที่ 19-29 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1734/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร ไทพริ้ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรัชชัย วงศ์บุญมาก

.....  
( นายรัชชัย วงศ์บุญมาก )  
๐๖๑-๓๓๓๓๓.๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กพอ.สพธ., กพอ.พทท.  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2 .....แผ่น  
แผนผังแนบ..... 1 .....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าเดินที่รถ (หน้าสถานีฯ SAC)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19-29 พ.ย. 65	ระหว่าง	06.00 น.	ถึง	18.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	กรมทางหลวงวางท่อระบายน้ำ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1734/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	5 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- โหลด 16.03 MW
3	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- โหลด 0.99 MW
4	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- โหลด 1.97 MW
5	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- โหลด 18.87 MW
6	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- โหลด 1.19 MW
7	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		โหลด 5.39 MW
8	ย้ายโหลด SAC02 ฝาก PMB06 และ SAC07 ฝาก PMB10						
9	PMB10S-16	ปลด, ล็อคคาน	สับ		พมท.		SF6 ตรงข้ามคักดีศรี-เจมอน
10	SAC02S-04	ปลด	สับ		พมท.	SCADA	SF6 ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา
11	DIS. ชั่วคราว	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าเดินที่รถ (Bird รถสวย)
12	SAC07S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.	SCADA	SF6 ปากซอยหอมเกร็ด 2
13	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 06.00 น. (วันที่ 19 พ.ย. 65)						
14	SAC02VB-01	สับ	ปลด		SAC		- -
15	SAC07VB-01	สับ	ปลด		SAC		- -
16	SAC02S-01	สับ	ปลด		สพร.		- DIS POT HEAD F.2
17	SAC07S-01	สับ	ปลด		สพร.		- DIS POT HEAD F.7
18	ตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส PMB01S-04 (ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา), SAC02S-02 และ SAC03S-02 (หน้าสถานีฯ SAC) อยู่ตำแหน่ง "ปลด" พร้อมล็อคคาน						
19	ตรวจสอบสถานะใบมีด รหัส SAC07S-03 (หน้าชนะธรนครน) อยู่ตำแหน่ง "ปลด"						
20	แจ้ง กฟอ.สพร. ทำการเทสไฟ, ข้อตรวจจุด G1						
21	แจ้ง กฟอ.สพร. ทำการเทสไฟ, ข้อตรวจจุด G2						
22	แจ้ง กฟอ.สพร. ทำการเทสไฟ, ข้อตรวจจุด G3						
23	แจ้ง กฟอ.สพร. ทำการเทสไฟ, ข้อตรวจจุด G4						
24	หลังจาก กฟอ.สพร. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
25	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟอ.สพร. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
26	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
27	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
29	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
30	เมื่อ กฟอ.สพร. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
31	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
32	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
33	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
34	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
35	แจ้ง กฟอ.สพร. ทำการปลดข้อตกราวด์จุด G1						
36	แจ้ง กฟอ.สพร. ทำการปลดข้อตกราวด์จุด G2						
37	แจ้ง กฟอ.สพร. ทำการปลดข้อตกราวด์จุด G3						
38	แจ้ง กฟอ.สพร. ทำการปลดข้อตกราวด์จุด G4						
39	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ (วันที่ 29 พ.ย. 65)						
40	SAC02S-01	ปลด	สับ		สพร.		- DIS POT HEAD F.2
41	SAC07S-01	ปลด	สับ		สพร.		- DIS POT HEAD F.7
42	SAC02VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SAC		-
43	SAC07VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SAC		-
44	ย้ายโหลด SAC02 กลับจาก PMB06 และ SAC07 กลับจาก PMB10						
45	SAC07S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		พมช.	SCADA	SF6 ปากซอยหอมเกร็ด 2
46	DIS. ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าเต็นท์รถ (Bird รถสวย)
47	SAC02S-04	สับ	ปลด		พมช.	SCADA	SF6 รันแก้วฟ้าตุ๊กตา
48	PMB10S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมช.		SF6 ตรงข้ามคักดีศรี-เจมอน
49	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
50	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
51	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
52	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
53	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
54	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
สิ้นสุด Switching							

งานตีพิมพ์ วันที่ ๑๕-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แก้ไขอุปกรณ์ต้น SAC๒5-๐๑, SAC๒5-๐๑  
 และเพื่อให้กรมทางหลวงวางท่อระบายน้ำ ถ.บรมราชโขน้ำ อ.บรมราชโขน้ำ เข้า กทม.

