



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3) .....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....บ้านโป่ง 2 (กฟผ.) ตามบันทึก  
จำนวน ..... 1 ..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	BP2 70412, 70417	25 พ.ย. 66	07.30 น.	16.30 น.	Correct Hot Clamp BP2- QY13B 3 Phase	BP2 70412	BP2 70417

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง BP2 จาก BP2-70412 ถึง BP2-70417  
ในวันที่ 25 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1734/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภูมิภรณ์ วัฒนไพฑูริย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นายไพฑูริย์ สฤษดิ์สารสิน)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟภ.3, กฟภ.ปบ.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... - ..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานี BPB)



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านโป่ง 2 BP2-70412					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ย.66	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Correct Hot Clamp BP2-QY13B 3 Phase		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1734/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	24 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ย้ายโหลด BP2 - PEA line #2 (BP2 70412) ไปรับไฟจาก BP2 - PEA line #1 (BP2 70122)						
2	ย้ายโหลดสถานีฯ นครปฐม 1 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี ไปรับไฟจากสถานีฯ นครชัยศรี 1						
3	ตรวจสอบการจ่ายไฟ BPB07YB-01, BPB09YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
4	ตรวจสอบ LBS ตรงข้ามวัดเสถียร รหัส NCA04YS-06 สถานะปกติไม่ Low gas						
5	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NPT04YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NCA04YS-06	ปลด	สับ		นช.		LBS ตรงข้ามวัดเสถียร
10	NPU04YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง 2 รหัส BPB04YS-01, BPB04YS-03 , BPB0BY5-03 ให้สับอยู่						
12	BPB08YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	BPB04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	BPB08YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	BPB08YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
16	BPB08YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
17	BP2-70412	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	BP2-70417	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
19	BPB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	แจ้งพื้นที่ดับไฟ ให้ กฟผ. ทราบ แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อปฏิบัติงาน พร้อมจ่ายไฟตามสภาพปกติ						
23	BPB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	BP2-70417	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 115 เควี



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	BP2-70412	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	BPB08YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบเม็ต 115 เควี
28	BPB08YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ไบเม็ต 115 เควี
29	BPB08YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	BPB04YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	ย้ายโหลดสถานีฯ นครปฐม 1 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี กลับคืนจากจากสถานีฯ นครชัยศรี 1						
32	ตรวจสอบ LBS ตรงข้ามวัดเสถียร รหัส NCA04YS-06 สถานะปกติไม่ Low gas						
33	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	NPU04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	NCA04YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นช.		LBS ตรงข้ามวัดเสถียร
37	NPT04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุดสวิตชิง							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 34168 /2566  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 kV  
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2  
อุปกรณ์ - 115 kV BP2 to PEA No.2 (BP2 70412, 70417)

งานที่ทำ - Correct Hot Clamp BP2-QY13B 3 Phase

หมายเหตุ

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน เสาร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน เสาร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.