



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

04 ธ.ค. 66

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ).1142/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 23 พ.ย. 2566
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายงานเปลี่ยนทดแทนฯ I-๖๓-I-DBG๖๕.MS๒๐๐๖, I-๖๓-I-DBG๖๕.MS๒๐๐๗ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 01	7 ธ.ค.66	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนโครงสร้างหัวเสา/รีดถอนสายแรงสูงฟีดเดอร์ 1 /	ดิสชั่วคราวหน้าสาธารณสุขก่ามะเขียร	สุดไลน์ ช่างรี	นาย ศักนรินทร์
	DBA 05	7 ธ.ค.66	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายแรงสูงฟีดเดอร์ 5 บริเวณบ้านก่ามะเขียร-บ้านเขาศรี	ดิสชั่วคราวช่างร้านผัดไทเจียเปีย	DBA 5R-03 เขาศรี	แก้วปานกัน 080-9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 6 ต.เขาพระ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.พ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DBA1 จาก DIS ต. สาธารณสุขถึง สุดไลน์
ในวันที่ 7 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1739/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 5 ฟีดเดอร์ DBA5 จาก DIS ต. เขาศรีถึง DBA 5R-03
ในวันที่ 7 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1739/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย น.คณิศร์ อังสน์ออสิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อรรถวิทย์ ศรีศักดิ์

(นาย น.คณิศร์ อังสน์ออสิน)
๑๕๑.๖ กกพ. พ.ค.พ.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. นพอ. ๓๖.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ — แผ่น



ผจพ. — (สถานี —)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ — น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านก้ามะเชียร (DBA01,05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ธ.ค. 66	เวลา	08.00 น.	ถึง เวลา	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1739/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน			วันที่	25 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง (หลังจากเสร็จงานทั้งหมด จะรีดถอนวงจร DBA01 ออก)						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
4	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
5	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R เขาศีรี
6	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
7	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
8	ย้ายโหลดวงจร DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA05						
9	DBA05S-14	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		ดบ.		SF6 หัวนา
10	DBA05R-03	ล๊อค	ปลด		ดบ.		R เขาศีรี
11	SW. Load	ล๊อค	ปลด		ดบ.		R เขาศีรี
12	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
13	DIS ชค. DBA05	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ช่างร้านผัดไทยเจ้เปี้ย
14	DIS ชค. DBA01	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS สาธารณะสุขก้ามะเชียร
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.ดบ. รับทราบ						
16	แจ้ง กพอ.ดบ. ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
17	แจ้ง กพอ.ดบ. ทำการช้อตกราวจุด G1,G2,G3,G4						
18	แจ้ง กพอ.ดบ. ลงข้อมูล Wesafe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
19	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
21	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
22	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
23	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
24	เมื่อ กพอ.ดบ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย (ไม่ต้องจ่ายไฟ DIS ชค. สาธารณะสุข เนื่องจากรีอัสายออกแล้ว)						
25	แจ้ง กพอ.ดบ. ปลดช้อตกราวจุด G1,G2,G3,G4						
26	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
28	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
29	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
30	พร้อมจ่ายไฟ						
31	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ช่างร้านผัดไทยเจ็ปเป็ย
32	ย้ายโหลดดวงจร DBA05 บางส่วนกลับจาก DAA05						
33	SW. Load	ปลด	สับ		ดบ.		R เขาคีรี
34	DBA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing ,ALT		ดบ.		R เขาคีรี
35	DBA05S-14	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 หัวนา
36	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
37	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
38	DBA05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R เขาคีรี
39	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
40	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

