



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสพ.(สก.) ๑๗๘/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสพ.(ก๓)..... จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๔.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒YB-๐๑ (Inc.๑)	๗ ก.พ. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ Breaker ๑๑๕ kV รหัส OYM๒YB-๐๑ และ ปลด Breaker ๒๒ kV Inc.๑ เพื่อตรวจซ่อม	สับขนานบัส ปลด Inc.๑ Truck Out (ไม่สับกราวด์) ปลด ๒YB-๐๑ พร้อมใบมีด หัว-ท้าย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ดีลิตอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

.....
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง..... อ.ก.สพ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก OYM 1BYB-01 ถึง OYM 2YB-01
ในวันที่ 7 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 173/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พหิต งามภูริรัมย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายพนพล ดีลิตอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพอ. ธีพร.

อ.ก.สพ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพหิต งามภูริรัมย์)
วิศวกร 4 1 กทข. นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี OYM)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

เรื่อง ขอนัดหมายตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุด สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 4

เรียน คุณวรวุฒิ จารุบุตร

ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการ 3 ฝ่ายบริหารโครงการ 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- อ้างอิง 1. สัญญาจ้างเลขที่ TSDP9.3-OYM/2564 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
2. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ มท 5305.13/38644 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขอุปกรณ์ชำรุด สำหรับสถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 4 จ.นครปฐม ตามอ้างอิง 1. และ 2. นั้น ทางบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ SCPS, 115 kV GIS และ 22 kV Switchgear ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานคือ นายสุระเศรษฐ์ สิริธิ โทร. 097-228-2792

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนิรุทธ์ เรืองรุ่ง)
ผู้จัดการ โครงการ