



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปค.)146/2568

ชื่อผู้รับ นายพจน์นันทน์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

29 ม.ค. 68

วันที่ 23 มกราคม 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อ ขอดับไฟเพื่อบำรุงรักษาระบบ SCPS สถานีไฟฟ้าหม่มแบน1 ตามแผนผังส่งเซปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	3YB, BYB,	30 ม.ค.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบบิต, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่ลีส Ground	-	นายปริตรภัทร อางศิริ 098-2902794
2	5YB,BYB	31 ม.ค.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบบิต, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่ลีส Ground	-	
3	2Y, BYB, อุปกรณ์ Bus1, BVB-01	1 ก.พ.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบบิต, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่ลีส Ground	Truck out, Open เบรกเกอร์ 22kV, ไม่ลีส Ground, ไม่ปลดใบบิต ต้น Riser pole	
4	4Y, BYB, อุปกรณ์ Bus2, BVB-01	2 ก.พ.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบบิต, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่ลีส Ground	Truck out, Open เบรกเกอร์ 22kV, ไม่ลีส Ground, ไม่ปลดใบบิต ต้น Riser pole	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อางศิริ ตำแหน่ง พชง.5 โทร. 098-2902794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อ.ก.สฟ.(ก3)

23 มกราคม 2568

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

KTA 6VB-01

KTA 7VB-01

KTA 8VB-01

KTA 9VB-01

KTA 10VB-01

ในวันที่ 2/2/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTA จาก KTA 4TB-01 ถึง

ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 174/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่

ตั้งแต่วันที่..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สันติภรณ์ ไหมโพธิ์ทอง ประสานงานการขอดับไฟกับ

ดร.ปวีตรัตน์ อดิษฐ์

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

กฟภ. กทบ.

อก.สฟ.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

.....

ทนายอรรถวิเศษ วงศ์บุญกลาง
จตท. 5 แทน ทพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - - - - - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี KTA))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 1 BUS 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.พ. 68	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาระบบ SCPS ตามใบขอปฏิบัติงาน 174/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 23 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<u>ดิษฐา</u>		วันที่ 23 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
3	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
4	KTA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
5	KTA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
6	KTA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
7	KTA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
8	KTA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
9	KTA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
10	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
11	KTB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
12	SMJ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		
13	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		
14	SMJ03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		
15	SMJ06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		
16	SAA-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
17	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
18	ย้าย KTA 6 ไปจ่ายจาก SAA 6						
19	KTA06S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ผ่าชนหนู
20	KTA06VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
21	ย้าย KTA 7 ไปจ่ายจาก KTA 1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	KTA01S-04	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 เยื้องซอยโรงน้ำแข็งหมอบประเสริฐ
23	KTA07VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
24	ย้าย KTA 10 ไปจ่ายจาก KTB 6						
25	KTA10S-08	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงปูนนายสาวาสดี
26	KTA10VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
27	ย้าย KTA 9 ไปจ่ายจาก SMJ 6						
28	KTA09S-02	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 บ.กรีนสปอร์ต
29	KTA09VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
30	ย้าย KTA 8 ไปจ่ายจาก SMJ 3						
31	SMJ03S-08	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 หน้า บ.TIP เมทรูป
32	KTA08VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
33	เมื่อพร้อมดับไฟ						
34	KTA02BVB-01	สับ	ปลด		KTA		- INCOMING 2
35	KTA04YB-01	สับ	ปลด		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	KTA04YS-01	สับ	ปลด		KTA		- ไบมีด 115 เควี
37	KTA04YS-02	สับ	ปลด		KTA		- ไบมีด 115 เควี
38	KTA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTA		- INCOMING 2
39	KTA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTA		-
40	KTA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTA		-
41	KTA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTA		-
42	KTA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTA		-
43	KTA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTA		-
44	KTABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTA		- ขนานบัส
45	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
46	หลังจาก กสฟ.ก.3 Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
47	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
48	KTA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
49	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
50	KTB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
51	SMJ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		
52	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
53	SMJ03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		
54	SMJ06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		
55	SAA-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
56	SAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
57	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำด้าน BUS 2 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
58	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
59	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
60	KTA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
61	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
62	KTB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
63	SMJ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		
64	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		
65	SMJ03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		
66	SMJ06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		
67	SAA-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
68	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
69	KTA02BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		KTA		- INCOMING 2
70	KTA06VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		KTA		-
71	KTA07VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		KTA		-
72	KTA08VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		KTA		-
73	KTA09VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		KTA		-
74	KTA10VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		KTA		-
75	KTABVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		KTA		- ขนานบัส
76	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
77	KTA04YS-01	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
78	KTA04YS-02	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
79	KTA04YB-01	ปลด	สับ		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
80	KTA02BVB-01	ปลด	สับ		KTA		- INCOMING 2
81	ปรับแรงดัน KTA-TP2 ประมาณ 22.6 kV.						
82	ย้าย KTA 10 กลับจาก KTB 6						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
83	KTA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		-
84	KTA10S-08	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 โรงปูนนายสาวาสดี
85	ย้าย KTA 9 กลับจาก SMJ 6						
86	KTA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		-
87	KTA09S-02	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 บ.กรีนสปอร์ต
88	ย้าย KTA 8 กลับจาก SMJ 3						
89	KTA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		-
90	SMJ03S-08	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 หน้า บ.TIP เมทรูป
91	ย้าย KTA 7 กลับจาก KTA 1						
92	KTA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		-
93	KTA01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 เยื้องซอยโรงงานช้างหมอประเสริฐ
94	ย้าย KTA 6 กลับจาก SAA 6						
95	KTA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		-
96	KTA06S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ผ่าชนหนู
97	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
98	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
99	KTA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
100	KTA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
101	KTA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
102	KTA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
103	KTA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
104	KTA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
105	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
106	KTB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
107	SMJ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		
108	SMJ-TP2	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		
109	SMJ03VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		
110	SMJ06VB-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SMJ		
111	SAA-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
112	SAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							