



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

28 พ.ย. 66

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก) 207/2566  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ลว. 10 พ.ย. 2566  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นครปฐม 2 ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TP1	1 ธ.ค. 66	08.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ลวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิรรอด ตำแหน่ง พงษ.6 โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- 

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง  
( นายสมหมาย ขึ้นดั่ง )  
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3  
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก NPU 84B-01 ถึง NPU 44B-01, 02

ในวันที่ 1 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1745/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัฐกมลชน ไร่ใจยิ่งทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณเชาว์ลิต นิลรอด

( น.ส.นงนิจ นนทศิริ )  
ว.ค.ร.ค.ท.ท.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.ว.ว.(ก3) ผจก. กฟ/ร.ว.ค

ขั้นตอนการสวิตชิง ..... / ..... แผ่น

แผนผังแนบ ..... / ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ผจก. 2 (สถานีฯ NPU)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1745/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง	วันที่	26 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					

1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนภายในสถานีฯ NPU						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NPUBYB-01 อยู่สถานะปลด						
3	NPUYB-01	สับ	ปลด		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
4	NPUYB-02	สับ	ปลด		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
5	แจ้งชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPUBYB-01 ได้						
6	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPUBYB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ NPU01YB-01 ต่อ						
7	NPUYB-01	ปลด	สับ		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
8	NPUYB-02	ปลด	สับ		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
9	NPUBYB-01	ปลด	สับ		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	NPUBYB-01	สับ	ปลด		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	NPU01YS-03	ปลด	สับ		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
12	NPUBYB-01	ปลด	สับ		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	NPU01YB-01	สับ	ปลด		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	NPU01YS-01	สับ	ปลด		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
15	NPU01YS-02	สับ	ปลด		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
16	แจ้งชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU01YB-01 ได้						
17	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
18	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU01YB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ NPU02YB-01 ต่อ						
19	BPB09YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	NPU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	NPU01YS-01	ปลด	สับ		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
22	NPU01YS-02	ปลด	สับ		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
23	NPU01YB-01	ปลด	สับ		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	NPUBYB-01	สับ	ปลด		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	NPU01YS-03	สับ	ปลด		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
26	NPU02YS-03	ปลด	สับ		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
27	NPUBYB-01	ปลด	สับ		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	NPU02YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	NPU02YS-01	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
30	NPU02YS-02	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
31	BPB09YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	แจ้งชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU02YB-01 ได้						
33	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
34	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU02YB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ NPU03YB-01 ต่อ						
35	BPB09YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	NPU02YS-01	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
37	NPU02YS-02	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
38	NPU02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	NPU02YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	NPU02YS-03	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
41	NPU03YS-03	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
42	NPU02YB-01	ปลด	สับ		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	NPU03YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	NPU03YS-01	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
45	NPU03YS-02	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
46	NPU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	BPB09YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	แจ้งชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU03YB-01 ได้						
49	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
50	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU03YB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ NPU04YB-01 ต่อ						
51	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	NPU03YS-01	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
54	NPU03YS-02	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
55	NPU03YB-01	ปลด	สับ		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	NPU02YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	NPU03YS-03	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
58	NPU04YS-03	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
59	NPU02YB-01	ปลด	สับ		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	NPU04YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	NPU04YS-01	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
62	NPU04YS-02	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
63	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	แจ้งชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU04YB-01 ได้						
65	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
66	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU04YB-01 แล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	NPU04YS-01	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
69	NPU04YS-02	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
70	NPU04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	NPU ๐4YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
72	NPU ๐4YS-03	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
73	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							