



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.ปบ. ๒๕๖๗ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี

Switching Deadline

21 พ.ย. 67

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กพส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา...กำแพงแสน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๘ สถานีไฟฟ้า...
ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA08	23 พ.ย. 67	08.30 น.	16.30 น.	รื้อถอนสาย 185 A และพาดสาย 185 SAC จำนวน 2 วงจร-กม.	KSA06S-08	จุดตัด DE	นายศุภวิชญ์ เกษะลอย พงช.๖ ผกร.กรย.ก๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ๓.รางพิกุล.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๕๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๐๑๐๕๑ Long ๙๙.๙๔๙๔๔

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๐๑๒๒๑ Long ๙๙.๙๓๓๗๐

(นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กพส.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ KSA08 จาก KSA6S-08 ถึง DDE.

ในวันที่ 2๖ พ.ย 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1746/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณรัตน์ อรุณพงษ์... ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.ปอ.จักรินทร์ จิตติพงษ์...

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กพส. กพส.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายอรุณรัตน์ อรุณพงษ์)
๒๐๓.5 นท. นว.อน.


ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์KSA08 บริเวณ KSA06S-08 SF6 ปากทางวัดกำแพงแสน - DDE.					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กฟส.	งานที่ทำ	รีดออนและพาดสายแรงสูงใหม่		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1746/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์				วันที่	18 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	18 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	18 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ 2. นายพิรภัทร,นางสาวสุภชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KSA08R-01	Normal	Nonreclosing		กฟส.		RE ค่ายลูกเสือ
3	- ดับไฟ เวลา 08.30 น.						
4	KSA06S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กฟส.		SF6 ปากทางวัดกำแพงแสน
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.กำแพงแสนรับทราบ						
6	แจ้งกฟส.กำแพงแสน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งกฟส.กำแพงแสนลงรายละเอียดใน Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน						
8	แจ้งกฟส.กำแพงแสนปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
9	KSA08R-01	Nonreclosing	Normal		กฟส.		RE ค่ายลูกเสือ
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
10	หลังจากกฟส.กำแพงแสนปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
11	แจ้งกฟส.กำแพงแสนทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
12	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
13	KSA08R-01	Normal	Nonreclosing		กฟส.		RE ค่ายลูกเสือ
14	- จ่ายไฟ						
15	KSA06S-08	ปลด	สับ		กฟส.		SF6 ปากทางวัดกำแพงแสน
16	KSA08R-01	Nonreclosing	Normal		กฟส.		RE ค่ายลูกเสือ
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

