



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

4 ธ.ค. 66

เลขที่ ก3กสฟ.ปค)297/2566  
ชื่อผู้ส่ง นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไขระบบ SCPS สฟฟ.สุพรรณบุรี 1 ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	5VB-01, 8VB-01	7 ธ.ค. 66	09.30 น.	15.30 น.	ตรวจสอบแก้ไขระบบ SCPS	Open เบรกเกอร์, Truck out	ไม่ปลดใบมิด ตัน Riser pole, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พิชคฆวงค์ ผ.ปค.กสฟ.(ก3) 081-995-5216

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พิชคฆวงค์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปค. โทร 081-995-5216

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*สมหมาย*

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อ.ก.สฟ.(ก3)

27 พฤศจิกายน 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SPA5,8 จาก SPA5VB-01, SPA8VB-01 ถึง -  
ในวันที่ 7 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 15.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1749/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ม. ไข่มุกช้วน 28 พ.ย. 66 ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พิชคฆวงค์

(นาย อ.ม. ไข่มุกช้วน 28 พ.ย. 66)

อ.ค.ก. 5 ไทวัน ๑๕.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. ๕๗.

อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม.

ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสุพรรณบุรี 1 (SPA05VB-01, SPA08VB-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ธ.ค. 66	ระหว่าง	09.30	น.	ถึง	15.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1749/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์				วันที่	28 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	28 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	28 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
5	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-
6	SPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
7	- ย้ายโหลด SPA09 กลับจาก SPB09						
8	SPA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
9	SPA09S-03	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงไม้กวางทอง
10	- ย้ายโหลด SPA05 ไปรับไฟจาก SPA09						
11	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
12	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS อุวัลสถ
13	SPA05VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
14	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
15	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ SPA05VB-01 และ SPA08VB-01						
16	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SPA08VB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN						
17	SPA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
18	SPA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
22	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
23	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
24	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
25	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-	-
26	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	-
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</i>								
27	เมื่อผู้ควบคุมปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ							
28	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
29	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
30	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
31	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-	-
32	SPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-	-
33	SPA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	-
34	SPA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	-
35	- ย้ายโหลด SPA05 กลับคืนจาก SPA09							
36	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	ขนานบัส
37	SPA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-	-
38	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	อู่วัลลภ
39	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	ขนานบัส
40	- ย้ายโหลด SPA09 ไปรับไฟจาก SPB09 (ลดหน่วย)							
41	SPA09S-03	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	โรงไม้กวาทอง
42	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
43	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
44	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
45	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
46	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-	-
47	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	-
<i>สิ้นสุด Switching</i>								