



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดตม.(กป.) 739 / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายรัฐจักรธร เลิศสิทธิวิระคุณ

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีดอนตูม
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑.	DTM๐๔	30 พ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินย้ายอุปกรณ์และสายแรง สูง ๑๘๕ SAC CCB โลว์ DTM๐๔ สถานีดอน ตูม	Dis DTM ๐S- ๐๔ ตรงข้ามบ่ม บางจาก	Dis ชั่วคราว หน้าโค้งนางงาม	นายปิติโรจน์ อชิริรัตนไกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๑ ต.สามง่าม ม.๑๑ ต.ลำเหย ม.๔ ต.ห้วยพระ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปิติโรจน์ อชิริรัตนไกร ตำแหน่ง ผ.ก.ป โทร ๐๘๑-๘๔๔๓๕๒๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสข่าวด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายรัฐจักรธร เลิศสิทธิวิระคุณ..)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DTM 09 จาก DTM 9S-04 ถึง Dis ชั่วคราว หน้าโค้ง นางงาม
ในวันที่ 30 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1749/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฝาดเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิติโรจน์ อชิริรัตนไกร

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง (นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล)
๐๘๑.๕ แทน ผ.น.ด.ป.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๑๓๖.

อก.บช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตซิง

1. สถานที่ทำงาน DTM09S-04-DIS ชั่วคราวหน้าโค้งแรงงาม
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30 พ.ย. 67 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดตม. งานที่ท่า ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1749/2567
4. เตรียมการสวิตซิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตซิงโดย  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตซิงโดย  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตซิงโดย
- นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายจิรวุฒิ,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
3	ย้ายโหลด DTM03 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM03						
4	DTM03S-09	ปลด	สับ		ดตม.		DIS แยกสองห้อง
5	DIS ชค. DTM09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS หน้าโค้งแรงงาม
6	เมื่อพร้อมดับไฟ						
7	DTM09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ตรงข้ามบับบางจาก
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
13	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
14	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
15	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
18	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	DTM09S-04	ปลด	สับ		ดตม.		DIS ตรงข้ามบับบางจาก
21	ย้ายโหลด DTM03 บางส่วนกลับจาก DTM03						
22	DIS ชค. DTM09	ปลด	สับ		ดตม.		DIS หน้าโค้งแรงงาม
23	DTM03S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS แยกสองห้อง
24	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผังดับไฟวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567

