

30 พ.ย. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตทกบช.(รล)๓๘๓๘/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณพล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๒ ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	7VB-01, 8VB-01	๒๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไบมีด RISER POLE, สับ Ground	นายรัชช เป็นวงษ์ ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐
๒	1CVB-01, 2CVB-01	๒๑ - ๒๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๓	10VB-01, TS2	๒๔ - ๒๖ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๖ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไบมีด RISER POLE, สับ Ground	
๔	7VB-01, 8VB-01	๒๗ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไบมีด RISER POLE, สับ Ground	
๕	2BVB-01	๒๘ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไบมีด RISER POLE, สับ Ground	
๖	7VB-01	๔ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไบมีด RISER POLE, สับ Ground	
๗	BVB-02	๕ - ๗ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๗ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT	
๘	1CVB-01, 2CVB-01	๑๒ - ๑๔ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๙	BVB-01	๑๕ - ๑๗ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๗ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT	
๑๐	2CVB-01 อุปกรณ์ BUS2, BVB-01, BVB-02 (ปลด EGAT)	๒๕ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไบมีด RISER POLE, สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัชช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.๗.๒.รล.กบช.(ก๓) โทร ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายสมหมาย ชื่นด้วง)  
อ.ก.บ.ช.(ก๓)  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อภ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 7 ฟีดเตอร์ S๓๖๖๖-๐2 จาก S๓๖๖๖-๐2 ถึง S๓๖๖๖-๐2  
ในวันที่ 5-7 ธ.ค. ๖5 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 20.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1749/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันต์เกษมศิลป์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายอวัช เป็นวรรค์  
25 พ.ย. ๖5


สทพร ตันต์เกษมศิลป์  
(นายสทพร ตันต์เกษมศิลป์)  
๒๐๓.๗ ปฏิบัติงานแทน น.ค.ค.พ.

ขั้นตอนการสวิชชิง.....!.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี ก๓ทร๓๓๐๓ 2.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. ....  
อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |                         |          |                           |
|------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สมุทรสาคร 2 (SMBBVB-02) |          |                           |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 5-7 ธ.ค. 65             | ระหว่าง  | 07.30 น. ถึง 20.00 น.     |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก3)                | งานที่ทำ | ติดตั้งระบบ SCPS          |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันดิเกษตรกิจ  |          | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1749/65 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |                         |          | วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |                         |          | วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |                         |          | วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  |
- 
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. นายศุภสรณ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร      | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต  | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ SMBBVB-02 (ขบวนบัส 2- บัส 3) อยู่ตำแหน่งปลด						
2	SMBBVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		- ขบวนบัส
3	แจ้งให้ กบข.(ก3) ลงข้อมูลใน WE SAFE						
4	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
5	เมื่อ กบข.(ก3) ดำเนินการแล้วเสร็จ						
6	SMBBVB-02	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		- ขบวนบัส
สิ้นสุด Switching							