



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สป.ร.(ปบ.) 00346

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลด (ตั้ง Manual) ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยน Dis(OYL ๕S-๐๓) เป็น SF๖ สามแยก โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๐๕	๓๑ ก.พ. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	เปลี่ยน Dis(OYL ๕S-๐๓) เป็น SF๖ สามแยก โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่			นายนิตินัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิตินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์) ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓ เรียง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 1 จาก - ถึง - ในวันที่ 3 ก.พ. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 174/2567
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ วัฒนานนท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิตินัย ผูกฉิม



(นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์) ๒๓ ก. 4 1๓๓๓ ๒๕๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) เรียง ผจก. กฟอ. (ก.๓) อ.ก.บข.(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓) อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น แผนผังแนบ 1 แผ่น ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา...น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑) (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณ OYL05S-03 (DIS หน้าวัดอ้อมใหญ่)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3 ก.พ. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.สพร. งานที่ทำ สับเปลี่ยน DIS เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 174/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย 1. พิธีภัทร,สุภัชชา,ขุนทอง,ศักดิ์สิทธิ์,พนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,ธนิต,วรรณพงษ์,มนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ OYL05S-03 (DIS หน้าวัดอ้อมใหญ่) อยู่สถานะ <u>ปลด</u>						
3	- เมื่อพร้อมปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
4	OYL05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		CB -
5	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		CB -
6	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
8	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	ตรวจสอบ OYL05S-03 (SF6 หน้าวัดอ้อมใหญ่) อยู่สถานะ <u>ปลด, ล็อคคาน</u>						
12	OYL05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		CB -
13	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		CB -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

งานวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เปลี่ยน Dis OYL5S-03 เป็น SF6 บริเวณ 3แยกโรงเรียนวัดอ้อมใหญ่

เทศบาลอ้อมใหญ่

สามแยกบ้านห้วยขวาง

OYL4S-02



OYL9S-02




ชุมชนวัดอ้อมใหญ่

เทศบาล

จ. สันตเกตุ

ปากซ. ปัญจมิตร

OYL5S-02



OYL5S-03

หน้าวัดอ้อมใหญ่

จ. ปัญจมิตร