



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปก).147/2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณโชค

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

29 ม.ค. 68

วันที่ 23 มกราคม 2568

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อ ขอตัดไฟเพื่อบำรุงรักษาระบบ SCPS สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	1YB, BYB,	3 ก.พ.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบบิด, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	-	นายปริตภัทร อัจศิริ 098-2902794
2	3YB,BYB	4 ก.พ.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบบิด, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	-	
3	2Y, BYB, อุปกรณ์ Bus1, BVB-01	5 ก.พ.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบบิด, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	Truck out, Open เบรกเกอร์ 22kV, ไม่สับ Ground, ไม่ปลดใบบิด ต้น Riser pole	
4	4Y, BYB, อุปกรณ์ Bus2, BVB-01	6 ก.พ.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบบิด, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	Truck out, Open เบรกเกอร์ 22kV, ไม่สับ Ground, ไม่ปลดใบบิด ต้น Riser pole	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตภัทร อัจศิริ ตำแหน่ง พชง.5 โทร. 098-2902794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อก.สฟ.(ก3)

23 มกราคม 2568

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ ONA145 จาก 145-01 ถึง 145-02
ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 175/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ตั้งแต่วันที่..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

ในวันที่ 31.พ. 68

ในวันที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิธธา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายปวิธธาด์ 019 สิริ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. (คฟ.อมช)

อก.สฟ.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นางสาวสิริศนา พงษ์ศิริ
วศก.5 ทททพ. คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี ONA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ





(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 1 (ONA1YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.พ. 68	เวลา	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาระบบ SCPS ตามใบขอปฏิบัติงาน 175/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 23 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นางสาวพิชชา,นางสาวสุกษชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะ Close Loop SAA5YB-01 และ SAA6YB-01 สถานะ Close Loop อยู่						
3	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ONA01YB-01	สับ	ปลด		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ONA01YS-01	สับ	ปลด		ONA		- ไบมีด 115 เควี
7	ONA01YS-02	สับ	ปลด		ONA		- ไบมีด 115 เควี
8	ONABYS-01	สับ	ปลด		ONA		- ไบมีด 115 เควี
9	ONABYS-02	สับ	ปลด		ONA		- ไบมีด 115 เควี
10	แจ้งจุดไฟดับให้ชุด กสฟ.(ก3) รับทราบ และให้ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
11	แจ้งให้ชุดปฏิบัติงาน ทำงานได้						
12	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
14	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	ทำการ Close Loop SAA5YB-01 และ SAA6YB-01 กลับสถานปกติ						
17	ONABYS-01	ปลด	สับ		ONA		- ไบมีด 115 เควี
18	ONABYS-02	ปลด	สับ		ONA		- ไบมีด 115 เควี
19	ONA01YS-01	ปลด	สับ		ONA		- ไบมีด 115 เควี
20	ONA01YS-02	ปลด	สับ		ONA		- ไบมีด 115 เควี
21	ONA01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							