



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.สทพ.(ปบ.)

04278

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต ดันยิตเส็ง

## วิทยขอตัดไฟ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟย้ายเสาแรงสูงตรงข้ามร้าน ๗-๑๑ ดงเกตุ ตามแผนผัง

สิ่งขบวน จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD๐๕	๓ ธ.ค.๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ตัดไฟย้ายเสาแรงสูงฝั่งตรงข้ามร้าน ๗-๑๑ ดงเกตุ	-Disชั่วคราวบ้านก้านบุญสม(วงจรถ่าง)	-จุดปลดDDE แยก๗-๑๑ดงเกตุ(วงจรถ่าง)	ประเมศวร์ หนูเชื้อเวียง ๐๙๒-๘๔๔๔๐๙๕
๒	SAD๐๙					-SAD๐๙-๐๖	-จุดปลดDDE แยก๗-๑๑ดงเกตุ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) วัน ๗-๑๑ ดงเกตุ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ยุทธิณ ตำแหน่ง ช.ม.ปบ โทร. ๐๘๖-๓๑๓๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าวด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสข่าวด ๑.๒  ไม่มีโอกาสข่าวด๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชิต ดันยิตเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SAD5 จาก DIS บ้านก้านบุญสม ถึง DPE 110KV ชั้น ๑๑/๓๐  
 ในวันที่ 2 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1754/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SAD9 จาก SAP9S-06 ถึง DPE 110KV ชั้น ๑๑/๓๐  
 ในวันที่ 3 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย พิชิตา กิ่งประยูร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ยุทธิณ

28 ธ.ค. 66

(นาย/ศิริวรรณ ๒๖ กิ่งประยูร)

อก.ก.5 ๒๓๓ ๑๕๕-คคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คคฟ.)

เรียน ผจก. ๑๗๐-คคฟ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย, พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

คคฟ. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

คคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |   |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บริเวณร้านเซเว่น ดงเกต  |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 3 ธ.ค. 66   | เวลา     | 08.30 น. ถึง 16.30 น.                     |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กพอ.สพร.  | งานที่ทำ | ย้ายเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1754/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิชชา กลิ่นประทุม  |          | วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566                  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566                  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566                  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายจิรวุฒิ, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |   |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD	-	-
3	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	-
4	SAD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	-
5	SAD05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.	R	ไลน์ดงเกต
6	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
7	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-
8	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-
9	<b>ย้ายโหลด SAD 5 บางส่วนไปจ่ายจาก SAB 10</b>						
10	SAB08S-04	ปลด	สับ		สพร.	SF6	ร้านออเร็นเฮ้าท์
11	SAB10S-10	ปลด	สับ		สพร.	DIS	เชิงสะพานแม่น้ำท่าจีน ฝั่งอ.สามพราน
12	DIS ชั่วคราวไลน์ SAD5	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ชั่วคราวบ้านก้านนบุญสม
13	SAB08S-04	สับ	ปลด		สพร.	SF6	ร้านออเร็นเฮ้าท์
14	SAD09S-06	สับ	ปลด		สพร.	DIS	เชิงสะพานแม่น้ำท่าจีน ฝั่งดงเกต
15	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</b>						
16	<b>แจ้งหน่วยงาน ทำการปลดโหลดหม้อแปลงก่อนทำการปลด DDE</b>						
17	<b>หลังจากหน่วยงาน ทำการปลดโหลดหม้อแปลงทั้งหมดออกเรียบร้อยแล้ว</b>						
18	<b>แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE บริเวณแยกเซเว่น วงจร SAD 5 และ SAD 9 ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)</b>						
19	<b>เมื่อชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE บริเวณแยกเซเว่น วงจร SAD 5 และ SAD 9 ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อยแล้ว</b>						
20	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ</b>						
21	<b>แจ้งหน่วยงานเตลไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G1</b>						
22	<b>แจ้งหน่วยงานเตลไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G2</b>						
23	<b>เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเตลไฟ และข้อตกลงราวต์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยแล้วทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อยแล้ว</b>						
24	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD	-	-
25	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD	-	-
26	SAD09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD	-	-
27	SAD05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.	R	ไลน์ดงเกต





