

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จันทกร 5 สาธิต ประสานงานการขอดับไฟกับ นายวิศิษฐ์ สงัด
28 พ.ย. 66


(นายสิริวรรณ ๒๓)
๑๕๓-5 ๒๓ ๒๕.๑๗.

สำนรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียน ผจก. ว.พอ. ๑๗๖
 อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
 แผ่นฝังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. - (สถานี)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10-15/12/2023	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	กรรมทางหลวงตอกเสาเข็ม	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1755/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน			วันที่	28 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 Sakon Phangin			วันที่	28 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
2	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
3	OYM04VB-01	Auto	Manual		OYM		-
4	OYM09VB-01	Auto	Manual		OYM		-
5	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
6	SAC01VB-01	Auto	Manual		SAC		-
7	SAC06VB-01	Auto	Manual		SAC		-
8	ย้ายโหลดวงจร SAC01 บางส่วนไปรับไฟจาก OYM04, ย้ายโหลดวงจร SAC06 บางส่วนไปรับไฟจาก OYM09						
9	OYM04S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 รั้วแดงโม
10	SAC06S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตลาดนัดสาย 6
11	OYMBVB-01	ปลด	สับ		OYM		- ขนนานบัส
12	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS รั้วคุณปู่
13	OYMBVB-01	สับ	ปลด		OYM		- ขนนานบัส
14	SAC01VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
15	SAC01S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.1
16	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
17	ตรวจสอบ SF6 รั้วไถ่ย่าง รหัส SAC01S-02 ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล๊อคคาน						
18	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้ารั้วขายศาลพระภูมิ
19	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้ารั้วข้ามมันไก่
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
24	เมื่อ กพอ.สพร. แจ้ง Short ground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
26	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
27	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
28	OYM04VB-01	Manual	Auto		OYM		-
29	OYM09VB-01	Manual	Auto		OYM		-
30	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
31	SAC06VB-01	Manual	Auto		SAC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
32	เมื่อ กพอ.สพร. ดำเนินการแล้วเสร็จ						
33	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
34	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
35	OYM04VB-01	Auto	Manual		OYM		-
36	OYM09VB-01	Auto	Manual		OYM		-
37	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
38	SAC06VB-01	Auto	Manual		SAC		-
39	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
40	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
41	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
42	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
43	ตรวจสอบ SF6 รั่วอย่าง รหัสน SAC01S-02 ให้ปลดล๊อคคาน						
44	SAC01S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.1
45	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าร้านขายศาลพระภูมิ
46	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าร้านข้าวมันไก่
47	ย้ายไหลตวงจร SAC01 บางส่วนกลับคืนจาก OYM04, ย้ายไหลตวงจร SAC06 บางส่วนกลับคืนจาก OYM09						
48	SAC01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAC		-
49	OYMBVB-01	ปลด	สับ		OYM		- ขนานบัส
50	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพร.		DIS ร้านคุณปู่
51	OYMBVB-01	สับ	ปลด		OYM		- ขนานบัส
52	SAC06S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ตลادنัดสาย 6
53	OYM04S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 ร้านแดงโม
54	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
55	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
56	OYM04VB-01	Manual	Auto		OYM		-
57	OYM09VB-01	Manual	Auto		OYM		-
58	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
59	SAC01VB-01	Manual	Auto		SAC		-
60	SAC06VB-01	Manual	Auto		SAC		-
สิ้นสุด Switching							

งานดับไฟวันที่ 10-15 ธันวาคม 2566 ให้กรมทางหลวงตอกเสาเข็มสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน
 ขาออก กทม. ถนนบรมฯ ขาออก

