



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล.) 3872 / 2565

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

18 พ.ย. 65

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ TeleProtection Distance Relay 115 kv สฟฟ.สามพราน.4 Bay Line รหัส SAD-01YB-01 และ SAD-04YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SAD-01YB-01	23 พ.ย. 2565	09.00 น.	13.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สถานีไฟฟ้าสามพราน 4/ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส SAD-01YB-01 และ SAD-04YB-01 พร้อมสวิตช์ไบเมทัลห้วย หมายเหตุ	1YS-01	1YS-03	นายรัช เป็นวงษ์ 086-7663850
2.	SAD-04YB-01	23 พ.ย. 2565	13.00 น.	17.00 น.		4YS-01	4YS-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายภัทล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ SAD01YB-01 จาก 1YS-01 ถึง 1YS-03.
ในวันที่ 23.11.65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1756/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2. ฟีดเดอร์ SAD04YB-01 จาก 4YS-01 ถึง 4YS-03.
ในวันที่ 23.11.65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต จิตรภนดิษฐ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย รัช เป็นวงษ์

(นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล)
อ.ก.บข.6 1ทท. ม.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. 3

อ.ก.บข.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี กฟผ. 3)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน4 (SAD01YB-01,04YB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 พ.ย. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ทดสอบ Tele Protection Distance Relay	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1756/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	7 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนซ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ NCA01YB-01,05YB-01 จ่ายไฟแบบ Close loop						
3	SAD01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ตรวจสอบสถานะใบมีด SAD01YS-02 อยู่ตำแหน่ง Open						
6	SAD01YB-01	สับ	ปลด		SAD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SAD01YS-01	สับ	ปลด		SAD	-	ใบมีด 115 เควี
8	SAD01YS-03	สับ	ปลด		SAD	-	ใบมีด 115 เควี
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
10	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
11	OYL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานที่ SAD01YB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
13	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่ SAD01YB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ SAD04YB-01 ต่อ						
14	ตรวจสอบสถานะใบมีด SAD04YS-02 อยู่ตำแหน่ง Open						
15	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SAD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SAD01YS-01	ปลด	สับ		SAD	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	SAD01YS-03	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
20	SAD01YB-01	ปลด	สับ"OFF" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SAD04YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SAD04YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
23	SAD04YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
24	NCA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	OYL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SAD01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
27	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่ SAD04YB-01 แล้วเสร็จ						
28	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SAD04YS-01	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
30	SAD04YS-03	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
31	SAD04YB-01	ปลด	สับ"OFF" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	NCA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SAD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							