



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21 พ.ย. 65

เลขที่ กษษ.ก3(รล.) 3873 / 2565  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชริสาสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กษษ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ TeleProtection Distance Relay 115 kv สฟพ.อ้อมใหญ่ 3 Bay Line รหัส OYL-02YB-01 และ OYL-04YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	OYL-02YB-01	24 พ.ย. 2565	09.00 น.	13.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 3/ปลตเบรกเกอร์ 115 kv รหัส OYL-02YB-01 และ OYL-04YB-01 พร้อมสวิตช์ไบเมทัลห้า	2YS-01	2YS-02	นายรัช เป็นวงษ์ 086-7663850
2.	OYL-04YB-01	24 พ.ย. 2565	13.00 น.	17.00 น.			4YS-01	
					หมายเหตุ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง ช.ก.บษ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บษ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก OYL 2YB-01 ถึง OYL 2YB-01, 02  
ในวันที่ 24 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชิ่งเลขที่ 1757/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115kv จาก OYL 04YB-01 ถึง OYL 4YS-01, 02  
ในวันที่ 24 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สักดิ์สิทธิ์ เยี่ยมสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผคฟ.กษษ. อ้อมใหญ่  
19 พ.ย. 65

รศพร ตันติเกษรกิจ  
( ผศพร ตันติเกษรกิจ )  
วศก.7 ปฏิบัติงานแทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.3 อ้อมใหญ่

อ.ก.บษ.(ก.3), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชิ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจพ. 9 (สถานี อ้อมใหญ่ 3 (OYL))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... สถานีฯ อ้อมใหญ่ 3 (เบรกเกอร์ 115 เควี OYL02,04YB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 24 พ.ย. 65 ..... ระหว่าง 09.00 น. ..... ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน ..... กบข.(ก.3) ..... งานที่ทำ ทดสอบระบบ Tele Protection Dist. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1757/2565  
 Relay 115 เควี OYL02,04YB-01
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ..... วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย .....
  1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>งานที่ทำ</b> 1.ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 เควี OYL02YB-01 เวลา 09.00 น.							
2.ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 เควี OYL04YB-01 เวลา 13.00 น.							
1	เมื่อพร้อมทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 เควี OYL02YB-01						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี สถานีฯ NCA01,05YB-01 Close Loop ปกติ						
4	SAD01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	OYL02YB-01	สับ	ปลด		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	OYL02YS-01	สับ	ปลด		OYL		- ไบมีด 115 เควี
8	OYL02YS-02	สับ	ปลด		OYL		- ไบมีด 115 เควี
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
11	SAD01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	SAD01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	OYL02YS-01	ปลด	สับ		OYL		- ไบมีด 115 เควี
17	OYL02YS-02	ปลด	สับ		OYL		- ไบมีด 115 เควี
18	OYL02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SAD01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	OYL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	เมื่อพร้อมทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 เควี OYL04YB-01 ต่อ						
22	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	OYL04YB-01	สับ	ปลด		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	OYL04YS-01	สับ	ปลด		OYL		- ไบมีด 115 เควี
26	OYL04YS-02	สับ	ปลด		OYL		- ไบมีด 115 เควี
27	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
28	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
29	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย ***							
32	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
33	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	OYL04YS-01	ปลด	สับ		OYL		- ไบมีด 115 เควี
35	OYL04YS-02	ปลด	สับ		OYL		- ไบมีด 115 เควี
36	OYL04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							