



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 พ.ย. 67

เลขที่ ก.3 สข.(กป.) 441 /2567
ชื่อผู้รับ นายพัชรัตน์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายพณชงค์ กาทอง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.3)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 7 สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA7	23 พ.ย. 2567	08.30 น.	17.00 น.	ตัดไฟพาดสาย และตัด อุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย 22 เครือ บริเวณตลาดท่ากระโทก ถึง บ้านทุ่งใหญ่	DIS ชั่วคราว ตลาดท่ากระโทก	DIS ชั่วคราว บ้านทุ่งใหญ่	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 30 เครื่อง 2,100 ครัวเรือน ผู้ใช้ไฟประมาณ 3,000 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชผบ. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.747426, 100.141217
3.2 สิ้นสุด 14.732622, 100.151266

(Signature)

(นายพณชงค์ กาทอง)
ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อ.ก.บ.น.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA7 จาก DIS ชั่วคราว ตลาดท่ากระโทก ถึง DIS ชั่วคราว บ้านทุ่งใหญ่
ในวันที่ 23 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1759/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

ออกกกดกน

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

(Signature)
(นายพิภกร โพธิ์พันธ์)
จ.ศ.ก.5 แทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ลข.



.....
.....
.....

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.น.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณตลาดท่ากระพี่-บ้านทุ่งใหญ่
2. กำหนดวันที่ทำงาน 23 พ.ย. 67 เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.สข. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1759/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสมศรี,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	DBA07R-01	Normal	Nonreclosing		สข.		R บ้านวังจิก
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	DIS ชค. DBA07	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สข.		DIS ตลาดท่ากระพี่
5	แจ้งพื้นที่เฝ้าให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
10	DBA07R-01	Nonreclosing	Normal		สข.		R บ้านวังจิก
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
11	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	DBA07R-01	Normal	Nonreclosing		สข.		R บ้านวังจิก
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
15	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
16	ตรวจสอบ กฟส.สข.ติดตั้ง DIS ชั่วคราวบ้านอุโมงค์, DISชั่วคราวบ้านทุ่งใหญ่ ให้อยู่สถานะ สับ อยู่ ตามผังแนบ						
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	DIS ชค. DBA07	ปลด	สับ		สข.		DIS ตลาดท่ากระพี่
19	DBA07R-01	Nonreclosing	Normal		สข.		R บ้านวังจิก
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

ดับไฟฟาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี

บริเวณตลาดท่ากระप्ชี ถึง บ้านทุ่งใหญ่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ติดต่อการจุดจุด G1
นายภูวนัย ชิมหอม พงช.4 ผกบ.กฟส.สามชุก
ผู้ติดต่อการจุดจุด G2
นาย ปันณทัต เทพบุตร พงช.5 ผกบ.กฟส.สามชุก

