



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

7 พ.ย. 65

### วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กปบ.(จฟ.๑) /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ช.ผ.จฟ.๑ กปบ.(ก๓)

ด้วย ผ.จฟ.๑ กปบ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานี่ไฟฟ้า บ้านแพ้ว ตามบันทึก จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	CAP๑	๘ พ.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	ติดตั้ง Smoke Detector ด้านบนผ้า Capacitor	BNP01CVB-01	ดิ่งทรัก Outservice
๒	CAP๒	๘ พ.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.		BNP02CVB-01	(ไม่ต้องสับ กราวด์)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟและควบคุมงาน ชื่อ นายสุรชาติ อมรวงศ์ไพบูลย์ ตำแหน่ง พ.ง.๗ ผ.จฟ.๑ กปบ.(ก๓)

โทร ๐๘๘-๗๘๑๔๒๒๙

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร)  
ตำแหน่ง ช.ผ.จฟ.๑ ปฏิบัติงานแทน ท.ผ.จฟ.๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1, 2 วงจร/หม้อแปลง CAP 1, 2 จาก Breaker ถึง truck cut  
ในวันที่ 8 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1761/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ศ.สุรชาติ อมรวงศ์ไพบูลย์  
3 พ.ย. 65

(นายสุรชาติ อมรวงศ์ไพบูลย์)  
๒๐ ก.พ. ๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก..... ก๒๐.๓๑.๕ (ช.ผ.จ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจฟ. 1 (สถานี BNP)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)



# แผนผังหลังปรับปรุง

