



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

01 ธ.ค. 66

เลขที่ ก.3กสฟ.(ปค.)325/2566

ชื่อผู้รับ นายพิทธรณ์ พิชิตราสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา Relay communication fail สถานีไฟฟ้า เอกชัย1,พุทธมณฑล2 และ นครปฐม2 ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ต้นตอเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.เอกชัย1 BYB-01	2 ธ.ค. 2566	09.00 น.	12.00 น.	แก้ไขปัญหา Relay communication fail	Open CB , BYS-01 และ BYS-02		นายทรรคนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484
2.	สฟฟ.พุทธมณฑล2 BYB-01	3 ธ.ค. 2566	09.00 น.	12.00 น.	แก้ไขปัญหา Relay communication fail	Open CB , BYS-01 และ BYS-02		นายทรรคนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484
3.	สฟฟ.นครปฐม2 BYB-01	3 ธ.ค. 2566	13.00 น.	16.00 น.	แก้ไขปัญหา Relay communication fail	Open CB , BYS-01 และ BYS-02		นายทรรคนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรรคนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วิศวกร.4 โทร. 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.ก.ร.ส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ 15KV จาก EKA BYS-01 ถึง BYS-02
ในวันที่ 2 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1765/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิตรา ชื่นปฐม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผคฟ นครปฐม (ส่งฉบับร่าง)
30 ธ.ค. 66

(นาย พิชิตรา ชื่นปฐม บก.ก.สฟ.)

อ.ก.ก. 5 บก.ก. ๑๕.ค.ฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.สฟ.(ก.3), อก.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี EKA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ทพ.ปค.	<i>Signature</i>	30 พ.ย. 66
ทพช./วคก.	ทรรคนะ	30 พ.ย. 66

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เอกชัย 1 (EKA BYB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ธ.ค. 66	เวลา	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไข Relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 1765/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดมน, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะ Breaker EKABYB-01 ให้อยู่สถานะ OPEN						
3	EKABYS-01	สับ	ปลด		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
4	EKABYS-02	สับ	ปลด		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
5	แจ้งจุดไฟดับให้ชุด กสพ.(ก3) รับทราบ และให้ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
6	แจ้งให้ชุดปฏิบัติงาน ทำงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
7	หลังจากชุดปฏิบัติงาน แจ้งทำงานแล้วเสร็จ						
8	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
9	EKABYS-01	ปลด	สับ		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
10	EKABYS-02	ปลด	สับ		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							