



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 ธ.ค. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สามพราน 1 (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อ แปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KT1A	6,7 ธ.ค. 66	08.00 น.	16.30 น.	Correct Oil Leak & ซ่อมหลังคา อาคาร Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW (ปลดอุปกรณ์ข้ามวัน)	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT1A จาก ถึง
ในวันที่ 6-7 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1768/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ EGAT
2 ธ.ค. 66

(นายอำเภอ พงษ์ศิริ
ว.ศ. 5 นครพนม.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟผ. อก.ปบ. กฟผ. อก.ปบ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามพราน 1 (กฟผ.) SA1 - KTA1A		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6-7 ธ.ค. 2566	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Keep Load ที่ SA1 ไม่เกิน 400 MW. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1768/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 2 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115 เควี (Loop SAA01YB-01, SAA03YB-01) จ่ายไฟ Close Loop อยู่ปกติ						
3	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTA05YB-01	สับ	ปลด		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTE04YB-01 สถานีฯ กระตุ้มแบน 5 อยู่ตำแหน่ง "Open" KTE04YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "สับ"						
7	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ กระตุ้มแบน 1 และ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เซาท์อีสต์ ไปรับไฟ 115 เควีทั้งหมดไปรับไปจาก สถานีฯ กระตุ้มแบน 5						
8	KTE04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	KTD04YB-01	สับ	ปลด		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	KTE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	แจ้งสถานะการจ่ายไฟ กฟผ.ทราบ						
สิ้นสุด Switching วันที่ 6 ธ.ค. 2566							
12	เมื่อ กฟผ.ขอย้ายโหลด 115 เควีกลับสภาพเดิม (วันที่ 7 ธ.ค. 2566)						
13	KTE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KTD04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	KTE04YB-01	สับ	ปลด		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ กระตุ้มแบน 1 และ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เซาท์อีสต์ ไปรับไฟ 115 เควีทั้งหมดกลับจาก สถานีฯ กระตุ้มแบน 5						
17	KTA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 34299 /2566

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT1A

งานที่ทำ Correct Oil Leak & ซ่อมหลังคาอาคาร

หมายเหตุ -Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW

(ปลดอุปกรณ์ข้ามวัน)

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 06 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน พุธ ที่ 07 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 34300 /2566	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	1 ธันวาคม 2566	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN3-KT5A

งานที่ทำ ตรวจสอบสาเหตุ Tap ทำงานไม่สมบูรณ์ (Q1 Trip บ่อย)

หมายเหตุ -Keep Load ที่ สฟ. SN3 ไม่เกิน 420 MW, NCS ไม่เกิน 300 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อังคาร ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่ หจล-ส. 34301 /2566

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 KV ที่มีผลกระทบต่อ PEA

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA2-KT2A (SA2 2222, 2227)

งานที่ทำ ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ , Correct Hot Clamp, Sampling Oil & ทดสอบน้ำมัน

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	ศุกร์	ที่ 15	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2566	เวลา	08.00 น.
	ถึงวัน	ศุกร์	ที่ 15	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2566	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 34303 /2566	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	1 ธันวาคม 2566	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สายส่ง 115 kV สมุทรสาคร 4 - กฟภ. วงจร 2
อุปกรณ์	De-energize 115 kV Line SN4 to PEA No.2 (SN4 70522, SN4 70532, SN4 70537)
งานที่ทำ	Correct Hot Clamp
หมายเหตุ	-Keep Load ที่ SN4 ไม่เกิน 400 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม	พ.ศ. 2566	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม	พ.ศ. 2566	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดไบมิต Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 34186 /2566	เรียน	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	โทรศัพท์	: 02-590-5454
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรสาร	: 02-590-5456
วันที่	1 ธันวาคม 2566		

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ -ปลด 230 kV Line BN-SA1, 230 kV Line BN STB

งานที่ทำ ชิงสาย OPGW

หมายเหตุ -Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 220 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	เสาร์ ที่ 23 เดือน ธันวาคม	พ.ศ. 2566	เวลา	07.00 น.
	ถึงวัน	เสาร์ ที่ 23 เดือน ธันวาคม	พ.ศ. 2566	เวลา	17.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่	หจล-ส. 34186 /2566	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	1 ธันวาคม 2566	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ -ปลด 230 kV Line BN-SA1 2 วงจร, 230 kV Line BN STB 2 วงจร

งานที่ทำ ชิงสาย OPGW

หมายเหตุ -Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 210 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม	พ.ศ. 2566	เวลา 07.00 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม	พ.ศ. 2566	เวลา 17.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.