



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

27 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 04210
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลด/ตั้งManual/ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อนDis.OYL๐๘๘-๐๑
 หน้าสถานีอ้อมใหญ่ ๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๘	๓๐ พ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดร้อนDis.OYL๐๘๘-๐๑ หน้าสถานีอ้อมใหญ่ ๓	OYL๐๘๘-๐๑	OYL๐๘๘-๐๑	นายนิตินัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิตินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ข.ม.ปบ โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๐๐๓๖ Long : ๑๐๐.๒๖๕๐๖


ลงชื่อ 
 (นายวณภูมิ บำรุงศรี)
 ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ OYL๘ จาก OYL๘VB-๓ ถึง OYL๘S-๐1
 ในวันที่ 30 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.3๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1772/67
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มิตร กิ่งโพธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิตินัย ผูกฉิม
 24 พ.ย. 67


 (นางสาวสุภาวดี วัฒนบุญชุก)
 จก. 5 แทน ผจก.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียง ผจก. กฟส. คมร.
 อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) _____
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | หน้าสถานีฯ อ้อมใหญ่ 3 (DIS OYL8S-01) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 30 พ.ย. 67 | เวลา | 09.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สพร. | งานที่ทำ | แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1772/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิชชา กลิ่นประทุม | | วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพิรภัทร, นางสาวสุกัษชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
3	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
4	OYL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
5	OYL08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
6	ย้ายโหลด OYL 8 ไปจ่ายจาก OYL 3						
7	OYLBVB-01	ปลด	สับ		OYL		- ขนानบัส
8	OYL03S-04	ปลด	สับ		สพร.		DIS จัดสรรครุอาร์
9	OYLBVB-01	สับ	ปลด		OYL		- ขนานบัส
10	OYL08VB-01	สับ	ปลด		OYL		-
11	OYL08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.8
12	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
13	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
14	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ OYL08S-01 ได้						
15	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose OYL03VB-01 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
16	หลังจากแก้ไขจุดร้อนเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
17	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
18	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
19	ย้ายโหลด OYL 8 กลับจาก OYL 3						
20	OYL08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.8
21	OYL08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		-
22	OYLBVB-01	ปลด	สับ		OYL		- ขนานบัส
23	OYL03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS จัดสรรครุอาร์
24	OYLBVB-01	สับ	ปลด		OYL		- ขนานบัส
25	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
26	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
27	OYL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
28	OYL08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แก้ไขจุดร้อน OYL08s-01 หน้าสถานีอ้อมใหญ่ 3

