



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๒๔๓ /๑๕๖๕ วันที่ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์วิลาสกุล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แนนเนื่อ ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พุทธรักษา

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธรักษา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๑๕ เควี สถานีไฟฟ้า พุทธรักษา ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB07	๑๐ พ.ย. ๖๕	๐๙.๐๐	๑๕.๐๐	ย้ายโหนดเพื่อดำเนินการรื้อถอนสับเปลี่ยน SF6 ทดแทนผลิตภัณฑ์ Thai Maxwell **ปฏิบัติงานร่วมกับชุดสอทไลน์กระเช้า**	OPEN PMB07S-15 ตรงข้ามหอภาพยนตร์	-	นายปนต์ ประดิษฐ์เจริญ ๐๘๙-๘๗๕๑๑๗๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบนญจรักษ์ ตำแหน่ง พงษ.๖ ผ.ป. โทร ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมาโนช แนนเนื่อ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พุทธรักษา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ PMB7 จาก PMB7S-15 ถึง
ในวันที่ 10 พ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1773/2565
พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ อานนประทีป ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปราโมทย์ เบนญจรักษ์

(นายปราโมทย์ เบนญจรักษ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. พุทธรักษา, กฟอ. อ.พ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ ๑ แผ่น



ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน PMB07S-15 SF6 ตรงข้ามหอภาพยนตร์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 10 พ.ย. 65 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟภ.พทท. งานที่ทำ เปลี่ยน SF6 ตัวใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1773/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพีรพัฒน์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
3	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
4	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
5	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
6	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
7	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
8	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
9	- ย้ายโหลด PMB07 ไปจ่ายจาก SLY07						
10	SLY07S-06	ปลด	สับ		รถอมน-	SCADA	SF6 ปากช.โพลีกลาส(สาย4)
11	PMB07S-08	สับ	ปลด		รถอมน-	SCADA	SF6 ปากช.โพลีกลาส(สาย5)
12	- ย้ายโหลด PMB07 ไปจ่ายจาก OYK08						
13	OYK08S-04	ปลด	สับ		รถอมน-	SCADA	SF6 คลองฉาง
14	PMB07S-15	สับ	ปลด, ถอดคาน		รถพทท-		SF6 ตรงข้ามหอภาพยนตร์
15	แจ้ง Hot Line กระเช้า 22 kV.ทำการเปลี่ยน SF6 รหัส PMB07S-15 บริเวณตรงข้ามหอภาพยนตร์ได้						
16	หลังจาก Hot Line กระเช้า 22 kV.ทำการเปลี่ยน SF6 รหัส PMB07S-15 บริเวณตรงข้ามหอภาพยนตร์เสร็จเรียบร้อย						
17	- ย้ายโหลด PMB07 กลับคืนจาก OYK08						
18	PMB07S-15	ปลด	สับ		รถพทท-		SF6 ตรงข้ามหอภาพยนตร์
19	OYK08S-04	สับ	ปลด		รถอมน-	SCADA	SF6 คลองฉาง
20	- ย้ายโหลด PMB07 กลับคืนจาก SLY07						
21	PMB07S-08	ปลด	สับ		รถอมน-	SCADA	SF6 ปากช.โพลีกลาส(สาย5)
22	SLY07S-06	สับ	ปลด		รถอมน-	SCADA	SF6 ปากช.โพลีกลาส(สาย4)
23	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
24	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
25	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
26	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
27	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
28	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		
29	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		
***** สิ้นสุด Switching *****							

