



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

9 ธ.ค. 66

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตาสุวรรณรัชต์ .....	ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3) .....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.3 (กฟผ.) ตามบันทึก  
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN3-KT5A	12 ธ.ค. 66	07.30 น.	16.30 น.	ตรวจสอบสาเหตุ Tap ทำงานไม่สมบูรณ์ (Q1 Trip บ่อย) -Keep Load ที่ สฟ. SN3 ไม่เกิน 420 MW, NCS ไม่เกิน 300 MW	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3  
เรียน ออ.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN3-KT5A จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ 12 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1773/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ อรรถปณิธิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ .....

(นายอนันต์ อรรถปณิธิ) วิศวกร  
2015 กก. ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟผ. ๓๐๖, กฟผ. ๓๐๓, กฟผ. กทป.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SME, KTB, NCB)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)  
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน EGAT ขอควบคุมโหลด สถานีฯสมุทรสาคร 3 ไม่เกิน 420 MW และ สถานีฯนครชัยศรี 1 ไม่เกิน 300 MW
2. กำหนดวันที่ทำงาน 12 ธ.ค. 66 เวลา 07.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ ตรวจสอบ TAP ทำงานไม่สมบูรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1773/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 2 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย ~~กฟผ.~~ วันที่ 2 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย ~~กฟผ.~~ วันที่ 2 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
2	- ย้ายโหลดสถานีฯSMI,KTU และ บ.จงสถิตย์(โหลด 56.00 MW) ไปจ่ายจาก SAA ( โหลด SMC = 424 MW.)							
3	KT B04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KT B			
4	ON B02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ON B			
5	KT A05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KT A			
6	SMI 01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			
7	SMI 04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI	CB	115kV	
8	SMI 01YB-01	สับ	ปลด		SMI	CB	115kV	
9	ตรวจสอบ Low Gas ปกติก่อนทำการสับ					กทบ.	LBS	โชคปราณี
10	ON B02YS-04	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		กทบ.	LBS	โชคปราณี	
11	KT B04YB-01	สับ	ปลด		KT B	CB	115kV	
12	ON B02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ON B			
13	KT A05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KT A			
14	SMI 04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
15	- ย้ายโหลดสถานีฯNCB (โหลด 35.00 MW)ไปจ่ายจาก BPB (โหลด NCA = 252 MW.)							
16	NCB 02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB			
17	NCB 03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB	CB	115kV	
18	NCB 02YB-01	สับ	ปลด		KT B	CB	115kV	
19	NCB 03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB			
%%%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%%%%%								
20	หลังจาก กฟผ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
21	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	- ย้ายโหลดสถานีฯ SMI,KTU และ บ.จงสถิตย์ กลับจาก SAA						
23	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
24	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
25	SMI04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		
26	KTB04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTB	CB	115kV
27	ตรวจสอบ Low Gas ปกติก่อนทำการปลด				กทบ.	LBS	โชคปราณี
28	ONB02YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ.	LBS	โชคปราณี
29	SMI01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI	CB	115kV
30	SMI04YB-01	สับ	ปลด		SMI	CB	115kV
31	KTB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
32	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
33	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
34	SMI01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		
35	- ย้ายโหลดสถานีฯ NCB กลับคืนจาก BPB						
36	NCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
37	NCB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB	CB	115kV
38	NCB03YB-01	สับ	ปลด		KTB	CB	115kV
39	NCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							





## บันทึก

ที่	ทจล-ส. 34300 /2566	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	1 ธันวาคม 2566	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN3-KT5A

งานที่ทำ ตรวจสอบสาเหตุ Tap ทำงานไม่สมบูรณ์ (Q1 Trip บ่อย)

หมายเหตุ -Keep Load ที่ สฟ. SN3 ไม่เกิน 420 MW, NCS ไม่เกิน 300 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน อังคาร ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.