



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สปง.(ณป) ๑๒๗๘/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์ราสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายไกรสร พวงหอม

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ด้วย กฟส.ศรีประจันต์ จะขอทำการเชื่อมเคดพิดเตอร์ ๕ บริเวณบ่อมตำรวจทางหลวงศรีประจันต์ ตามแผนผังสิ่งเชบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SPC๐๕	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ให้ Hotline ทำงานเชื่อมเคดบริเวณบ่อมตำรวจทางหลวงศรีประจันต์	ต้นเคดบริเวณบ่อมตำรวจทางหลวงศรีประจันต์	ต้นเคดบริเวณบ่อมตำรวจทางหลวงศรีประจันต์	นายวิรัตน์ เรืองเดช อังกร โทร.๐๘๘-๗๖๑๑๐๑๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นงสวรสุพิชชา วรณาคม ตำแหน่ง วศก.๕ ผก.กฟส.ศรีประจันต์ โทร. ๐๘๙-๘๘๑๖๑๘๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยก้านำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลโยก้านำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลโยก้านำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๖๓๔๑๑๖,๑๐๐.๑๕๑๕๑๘

๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๖๓๔๑๑๖,๑๐๐.๑๕๑๕๑๘

(นายไกรสร พวงหอม.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPC05 จาก VDE ชื่อโครงการ ศรีประจันต์
ในวันที่ 28 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1774/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัชรวิทย์ นนทวิทย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ น.ส.ศุภนิษฐ์ วรณาคม
24 พ.ย. 67

(นายวัชรวิทย์ นนทวิทย์)
ผคฟ. 7 วัชรวิทย์ นนทวิทย์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ศรีประจันต์

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ป้อมตำรวจทางหลวงศรีประจันต์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28/11/2567	เวลา	08.30 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศปจ.	งานที่ทำ	เชื่อม DDE		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1774/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	24 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 2. นายวัฒนา,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต,นางสาวสุภัสชา				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	งาน ที่ 1 เชื่อม DDE บริเวณป้อมตำรวจทางหลวงศรีประจันต์ ตามแผนผังแนบ						
3	งาน ที่ 2 เชื่อม SF6 XCA04S-12 หน้า ปตท.ทุ่งใหญ่ เข้าระบบ ตามแผนผังแนบ						
4	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน						
5	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
6	SPC03R-01	Normal	Nonreclosing		ศปจ.	R	หน้า รง.สุพรรณบุรีดส์แวย์
7	ปฏิบัติงานเชื่อม DDE และ SF6 โดยวิธี HOTLINE						
8	แจ้งให้ชุด ลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
9	แจ้งให้ชุด ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุดงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	ตรวจสอบ DDE บริเวณป้อมตำรวจทางหลวงศรีประจันต์ เชื่อมแล้วเสร็จ						
12	ตรวจสอบ SF6 XCA04S-12 หน้า ปตท.ทุ่งใหญ่ เชื่อมเข้าระบบเรียบร้อย พร้อมอยู่สถานะ Close						
13	XCA10S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ศปจ.		
14	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
15	SPC03R-01	Nonreclosing	Normal		ศปจ.	R	หน้า รง.สุพรรณบุรีดส์แวย์
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

