



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ก.๓.ก.๓. ๒๕๓๓ /๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พทิวสุวรรณมงคล  
ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย เข็ดชูสุวรรณ

Switching Deadline

03 ธ.ค. 66

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ก.ฟ.จ.จ.

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....เพื่อแก้ไขจุดร้อน.....สถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F7 / กจ.	4 ธ.ค.66	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(เปิดวงจร) Dis KCC 7S-01 หน้าสถานีกาญ 3	-	นายไชยยศ ไผ่ล้อม โทร 097-0971178
๒.	F7 / กจ.	4 ธ.ค.66	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(เปิดวงจร) Dis KCC 7S-04 ตรงข้ามซอยกักโหม่ง	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีไฟดับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยยศ ไผ่ล้อม.....ตำแหน่ง..... พงษ.๖.....โทร.....097-0971178.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัชชัย เข็ดชูสุวรรณ...)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ก.ฟ.จ.จ.

27 พ.ย. 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KCC7 จาก KCC 7S-01 ถึง  
ในวันที่ 4 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1776/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ KCC7 จาก KCC 7S-04 ถึง  
ในวันที่ 4 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย พุทธอน พาทิน.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไชยยศ ไผ่ล้อม.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จ.ก. กฟภ. ก.๓. ก.๓.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อม

ทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

  
(นายชัชชัย เข็ดชูสุวรรณ...)  
๒๑.๑๑.๖๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 2 (สถานี KCC.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KCC07S-01, KCC07S-04					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ธ.ค. 66	เวลา	09.00 น.	ถึง	15.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.กจ.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1776/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	30 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช, นายวรรณพงษ์ 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	KCC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
3	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
4	<b>ย้ายโหลด KCC07 ไปจ่ายจาก KCC09</b>						
5	KCC07S-06	ปลด	สับ		กจ		DIS ก่อนโรงแรมเฟลิกซ์
6	KCC07VB-01	สับ	ปลด		KCC		
7	KCC07S-01	สับ	ปลด		KCC		DIS POT HEAD F7
8	KCC07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCC		
9	<b>แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ KCC07S-01 ได้</b>						
10	<b>ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง OFF Auto Reclose KCC 7,9VB-01 ไว้ตลอด</b>						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
11	<b>หลังจากแก้ไขจุดร้อน KCC07S-01 แล้วเสร็จพร้อมทำ KCC07S-04 ต่อ</b>						
12	KCC07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCC		
13	KCC07S-01	ปลด	สับ		KCC		DIS POT HEAD F7
14	KCC07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCC		
15	KCC07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ		DIS ตรงข้ามร้านกูกุโหม่ง
16	<b>แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ KCC07S-04 ได้</b>						
17	<b>ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง OFF Auto Reclose KCC 7,9VB-01 ไว้ตลอด</b>						
18	<b>หลังจากแก้ไขจุดร้อน KCC07S-04 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ</b>						
19	<b>ย้ายโหลด KCC07 กลับจาก KCC09</b>						
20	KCC07S-04	ปลด	สับ		กจ		DIS ตรงข้ามร้านกูกุโหม่ง
21	KCC07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ		DIS ก่อนโรงแรมเฟลิกซ์
22	KCC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
23	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		

