



Switching Deadline

17 ธ.ค. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ดน.(ปบ) 1175 /2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 30 พ.ย. 2566

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายงานเปลี่ยนทดแทนฯ I-๖๓-I-DBG๖๕.MS๒๐๐๖, I-๖๓-I-DBG๖๕.MS๒๐๐๗ ตามแผนผังสิ่งเชื่อมแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 05	12 ธ.ค.66	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนโครงสร้างหัวเสา/พาดสายแรงสูง	ดิสชั่วคราวข้างร้านมัด ไทเจีย	รีโคลสเซอร์เซาคีรี DBA5R-03	นาย ศกนรินทร์ แก้วปานกัน
2.	DBA 05	23 ธ.ค.66	08.00 น.	17.00 น.		ดิสชั่วคราวข้างร้านมัด ไทเจีย	รีโคลสเซอร์เซาคีรี DBA5R-03	แก้วปานกัน 080- 9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 1 ต.หัวเขา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขม.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ DBA05 จาก P15 ต.บึงระบัด^{เดิม} ถึง DBA 5 R-03
ในวันที่ 12, 23 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1781/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรัช ด้วง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์
30 พ.ย. 66

(นาย จิรัช ด้วง ศักดิ์)
๑๗๖.5 บกน ขย-กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.ดบ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | ร้านผัดไทเจี๊ยะ ถึง รีโคลสเซอร์เขาศีรี | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 12,23 ธ.ค. 66 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.ดบ. | งานที่ทำ | เปลี่ยนหัวเสาและพาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1781/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวีรวัชร เสมามิ่ง | | วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. จีรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ		หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA			
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
4	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		CB	
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB	
6	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R	เขาศีรี
7	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับไฟจ่าย DAA05							
8	DBA05S-14	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		ดบ.		SF6	บ้านหัวนา
9	DBA05R-03	ล๊อค	ปลด		ดบ.		R	เขาศีรี
10	sw.laod DAB05R-03	ล๊อค	ปลด		ดบ.		R	เขาศีรี
11	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.							
12	DIS ชค. DBA05	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS	ข้างร้านผัดไทเจี๊ยะ
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1							
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2							
16	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe							
17	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA			
18	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
19	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		CB	
20	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		CB	
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Shortground จุด G1							
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Shortground จุด G2							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA			
27	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
28	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		CB	
29	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB	
30	- จ่ายไฟ							
31	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ข้างร้านผัดไทเจ็ปเป็ย
32	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DAA05							
33	sw.laod DAB05R-03	ปลด	สับ		ดบ.		R	เขาคีรี
34	DBA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดบ.		R	เขาคีรี
35	DBA05S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	บ้านหัวนา
36	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA			
37	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
38	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		CB	
39	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		CB	
40	DBA05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R	เขาคีรี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

