



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปก)324/2566
ชื่อผู้ส่ง นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไขระบบ CSCS สฟฟ.สองพี่น้อง 1 ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	7VB-01	6 ธ.ค. 66	09.30 น.	15.30 น.	ตรวจสอบแก้ไขระบบ CSCS	Open เบรกเกอร์, Truck out	ไม่ปลดใบมิด ดัน Riser pole, ไม่สับ Ground	นางสาวปิยมน สุธรรมโกศล ผ.บ.กสฟ.(ก3) 065-236-4756

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวปิยมน สุธรรมโกศล ตำแหน่ง วศก.5 ผ.บ.กสฟ โทร 065-236-4756

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

อ.ก.สฟ.(ก3)

29 พฤศจิกายน 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่ 6 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 15.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1785/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ส.ค.ว.ร.ด. จิตระนาท ก.ค.ด. ประสานงานการขอตัดไฟกับ น.ส.ปิยมน สุธรรมโกศล
2 ธ.ค. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. 3 ก.ค.น.

อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย ส.ค.ว.ร.ด. จิตระนาท ก.ค.ด.)

อ.ก.ค.5 เทพ น.ท.ค.ฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. (สถานี - SPM -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสองพี่น้อง 1 (SPN07VB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ธ.ค. 66	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	15.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.ก3.	งานที่ทำ	ตรวจสอบแก้ไขระบบ CPCS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1785/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	2 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์ นส.เสนา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธ, นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร 3. นายพริภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SPN07VB-01 อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม "ทรัก out service"						
3	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3.ทราบ						
4	แจ้งให้ กสฟ.ก3.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
5	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้						
*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****							
6	เมื่อชุด กสฟ.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
7	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
8	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
9	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
10	SPN07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPN		-
11	ย้ายโหลด SPN07 ทั้งหมดกลับจาก SPO07						
12	SPN07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPN		-
13	SPN07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.	SF6	วัดศรีเฉลิมเขต
14	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
15	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
16	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
17	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****							