



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

04 ธ.ค. 66

เลขที่ ก3กสฟ.(ปก)344/2566
ชื่อผู้ส่ง นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 1 ธันวาคม 2566
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไข CSCS/SCADA สั่งการอุปกรณ์ 3Y ไม่ได้ สฟฟ.หนองปลาหม้อ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	3YB-01, 3YS-01, 3YS-02	5 ธ.ค. 66	09.30 น.	15.30 น.	ตรวจสอบแก้ไขระบบ CSCS/SCADA สั่งการอุปกรณ์ 3Y ไม่ได้	ใบมีด 115kV	เบรกเกอร์ 115kV (ไม่สับ Ground)	นายสาธิต พัทธวงค์ ผปค.กสฟ.(ก3) 081-995-5216

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พัทธวงค์ ตำแหน่ง ชผ.ปค. โทร 081-995-5216

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อก.สฟ.(ก3)
1 ธันวาคม 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก NOM34B-01 ถึง NOM34B-01,02
ในวันที่ 5 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 15.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1790/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *มนัส ทอจ้อย* ประสานงานการขอดับไฟกับ *นางศุภจิตา พยัคฆวงค์*

สมหมาย
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
21 ธ.ค. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. หนองปลาหม้อ, กฟภ. พนม, กฟภ. นพม., กฟภ. นคร

อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี NAM)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯหนองปลาหมอ(NOM03YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ธ.ค. 66	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	15.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบแก้ไขระบบ CSCS/SCADA สั่งอุปกรณ์ ไม่ได้		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1790/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนเฑาะ ทงย้อย			วันที่	3 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 ธันวาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 ธันวาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเฑาะ,นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนการทำการสวิตชิง						
2	NOM03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
3	1BC02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ย้ายโหลด สถานีฯหนองปลาหมอ,สถานีฯท่าม่วง 2 และบริษัทแอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด ไปปรับไปจาก สฟฟ.โพธาราม 2						
5	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ PTS03YB-01 สถานะ "CLOSE" อยู่ สถานะใบมีดหัวท้าย "สับอยู่"						
6	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ NOM01YB-01 สถานะ "OPEN" อยู่ สถานะใบมีดหัวท้าย "สับอยู่"						
7	NOM01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NOM03YB-01	สับ	ปลด		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NOM03YS-01	สับ	ปลด		NOM		- ใบมีด 115 เควี
10	NOM03YS-02	สับ	ปลด		NOM		- ใบมีด 115 เควี
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดทำงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ พร้อมลง We Safe						
13	แจ้งให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
14	NOM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
15	1BC02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลง WE SAFE เรียบร้อย						
17	NOM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
18	1BC02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ย้ายโหลด สถานีฯหนองปลาหมอ,สถานีฯท่าม่วง 2 และบริษัทแอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด กลับคืนจาก สฟฟ.โพธาราม 2						
20	NOM03YS-01	ปลด	สับ		NOM		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	NOM03YS-02	ปลด	สับ		NOM		- ไปมีด 115 เควี
22	NOM03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
23	NOM01YB-01	สับ	ปลด		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
24	NOM03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
25	1BC02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							