



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

06/12/67

เลขที่ ก.ต. กสฟ.(สภ.) ๑๘๒๔/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(กต)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(กต)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... เอกชัย ๑.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๓ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV BYB-๐๑	นายพนพล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙
๒	๒YB-๐๑	๕ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๒YB-๐๑	
๓	๓YB-๐๑	๖ ธ.ค. ๖๗ และ ๙ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๓YB-๐๑	
๔	๔YB-๐๑	๑๐-๑๑ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๔YB-๐๑	
๕	๕YB-๐๑	12-13 ๑๒-๑๓ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๕YB-๐๑	
๖	BYB-๐๑	๑๘ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV BYB-๐๑	
๗	๒YB-๐๑	๑๙ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๒YB-๐๑	
๘	๓YB-๐๑	๒๐ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๓YB-๐๑	
๙	๔YB-๐๑	๒๓ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๔YB-๐๑	
๑๐	๕YB-๐๑	๒๔ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๕YB-๐๑	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ดีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายเอกสิทธิ์..... ศรีธนนันท์.....)

ตำแหน่ง..... อ.ก.สฟ.(กต)

๖๘ ๖๖. ๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5, 10 ฟีดเดอร์ 115 จาก EKAS48-01 ถึง EKAS45-01, 02
ในวันที่ 12, 13, 24 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๕.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1792/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นางสาว หิธา นงษ์ศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายมงคล ดีลลธ


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. - กฟส.สค.

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นางสาว หิธา นงษ์ศิริ)
จก.5 กททช.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี เสา 1 EKA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๕.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)




(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

แผนกสวิตซ์เกียร์

โทรศัพท์ ๐๓๔-๓๓๙๑๔๐ ต่อ ๑๐๖๖๐

ทผ.	คณิศร	๒๕ พ.ย. ๖๗
วศก.	นพดล	๒๘ พ.ย. ๖๗

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เอกชัย1 (EKA)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12,13,24 ธ.ค. 2567	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1792/2567	
4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย		นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่	6 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย				วันที่	6 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย				วันที่	6 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย	1.	นายจรรวิวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิทย์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2.	นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3.	นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ทำงานวันที่ 12,13,24 ธ.ค. 2567 ดับเข้าจ่ายเียน						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนการทำการสวิตซิ่ง						
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kV รหัส EKA0BYB-01 อยู่สถานะ Open						
4	ตรวจสอบใบมีด 115 kV รหัส EKA0BYS-01,02 อยู่สถานะ Close						
5	EKA0BYB-01	ปลด	สับ		EKA		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	EKA0BYB-01	ปลด	สับ		EKA		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	EKA05YS-03	ปลด	สับ		EKA		ใบมีด 115 เควี
8	EKA0BYB-01	ปลด	สับ		EKA		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	EKA05YB-01	ปลด	สับ		EKA		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	EKA05YS-01	ปลด	สับ		EKA		ใบมีด 115 เควี
11	EKA05YS-02	ปลด	สับ		EKA		ใบมีด 115 เควี
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.(ก3) ทราบ						
13	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทำการ Test ไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน ลงข้อมูล We safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อ กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืน						
15	EKA05YS-01	ปลด	สับ		EKA		ใบมีด 115 เควี
16	EKA05YS-02	ปลด	สับ		EKA		ใบมีด 115 เควี
17	EKA05YB-01	ปลด	สับ		EKA		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	EKA0BYB-01	ปลด	สับ		EKA		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	EKA05YS-03	ปลด	สับ		EKA		ใบมีด 115 เควี
สิ้นสุด Switching							



บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
DEMCO Public Company Limited

Sales3 – 007/2567

26 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ สฟ.115เควี เอกชัย1 จาก บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า

ฝ่ายปฏิบัติการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

เนื่องด้วย บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอราคา ใ้ต่อ กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับงานปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน สถานีไฟฟ้า เอกชัย1

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ไ้ขอส่งแผนงานก่อสร้างและงานปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน สถานีไฟฟ้าเอกชัย1 และ ขอขอบพระคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ที่ให้โอกาสและ ใ้วางใจในการดำเนินโครงการฯ ด้วยดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายอนิรุช โสภณวุฒ)

ผู้ช่วยผู้จัดการงานขาย3

FM-MK-001-07, Rev.1

