



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๒๙๖๕/๑๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์  
ชื่อผู้ส่ง นายชัยวัฒน์ อ๋อสกุล

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ท.ผ.กป.กฟส.อ.สข.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๓  
สถานีไฟฟ้า เดิมบวงฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๓	๒๑ ธ.ค.๒๕๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับไฟปักเสา-พาดสายใหม่ บริเวณดิสชั่วคราวก่อนวัดเนิน มหาเชษฐถึงดิสชั่วคราวแยก ด่านช้าง	ดิสชั่วคราว ก่อนวัดเนิน มหาเชษฐ์	ดิสชั่วคราวแยก ด่านช้าง	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๖ เครื่อง ๔๕๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๒๐ ครัวเรือน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ช.ผ.กป. โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัยวัฒน์ อ๋อสกุล...)

ตำแหน่ง ท.ผ.กป.กฟส.อ.สข.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ พิดเตอร์ DBA3 จาก ดิสชั่วคราวก่อนวัดเนิน ถึง ดิสชั่วคราวแยกด่านช้าง  
ในวันที่ 21 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1794/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย พนิช ราษฎร์นิม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

(นายพิชิต พิชิตสุวรรณรัชต์)  
อส.ก. 4 แทน ผ.ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟ. ๓๖

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เนนิมหาเซษฐ์						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	21 ธ.ค. 66	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1794/๒ ๖6		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม				วันที่	6 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	6 ธันวาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	6 ธันวาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสุรเสวต, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
4	DBA04R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R เนนิมหาเซษฐ์
5	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ป่าสะแก
6	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
7	<b>ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA04</b>						
8	DBA03S-09	ปลด	สับ		สช.		SF6 บ้านหนองโพธิ์
9	DBA01S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
10	DIS ชั่วคราว (DBA03)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ก่อนวัดเนนิมหาเซษฐ์
11	DBA01S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
12	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>						
13	DIS ชั่วคราว (DBA03)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS แยกด้านข้าง
14	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ</b>						
15	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1</b>						
16	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2</b>						
17	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</b>						
18	<b>แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</b>						
19	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
20	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-
21	DBA04R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R เนนิมหาเซษฐ์
22	DBA01R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R ป่าสะแก
23	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
24	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ</b>						
25	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-





