



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

26/11/67

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) /2567

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายพุ่มขงค์ กาทหลง

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	27 พ.ย. 2567	08.30 น.	17.00 น.	ตัดไฟติดอุปกรณ์ และพาด สาย บริเวณข้างราชมงคลฯ	DIS ชั่วคราว ราชมงคล	-	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 4 เครื่อง 280 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 100 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ช.ผ.ก. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.721481, 100.107401
3.2 สิ้นสุด -

(ลายเซ็น)
(นายพุ่มขงค์ กาทหลง)
ผ.จก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA2 จาก DIS ชั่วคราว ถึง
ในวันที่ 27 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1794/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

ออกเอกสาร.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย *(ลายเซ็น)* โทร ๐๖๖๐๐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

(ลายเซ็น)
(นายพุ่มขงค์ กาทหลง)
ว.จก. 5 นคร น.พ.อ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. *(ลายเซ็น)*

..... อ.ก.บ.ช.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผ.จก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(ลายเซ็น)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ข้างราชมงคลฯ(DBA02)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์และ พาดสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1794/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนเฑาะ ทงย้อย			วันที่	26 พฤศจิกายน 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 พฤศจิกายน 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 พฤศจิกายน 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดฒน,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑาะ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
3	DIS ชั่วคราว DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สข.		DIS ราชมงคล
4	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
5	แจ้ง กฟส.สข. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
6	แจ้ง กฟส.สข. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
7	หลังจากชุดปฏิบัติงานทำการ Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
8	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลในWeSafe เรียบร้อยแล้วทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
11	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
12	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
13	แจ้ง กฟส.สข. ทำการปลด Short ground จุด G1						
14	แจ้ง กฟส.สข. ทำการปลด Short ground จุด G2						
15	หลังจากชุดปฏิบัติงานปลด Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	DIS ชั่วคราว DBA02	ปลด	สับ		สข.		DIS ราชมงคล
17	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ตู้ไฟฟ้าติดอุปกรณ์ และพาดสาย
บริเวณข้างราชชมงคลฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ขอตรวจวัดจุด G1
นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก

