



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก). ๑๘๐๗ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

01/12/67

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... สองพี่น้อง ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๓YB-๐๑	๒ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๓๐ น.	ดับ ๑๑๕ kVรหัส SPO๓YB-๐๑ เพื่อทดสอบ Termination kit power cable ๑๑๕ kV	โบมิต ๑๑๕ kV	โบมิต ๑๑๕ kV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย..... ตำแหน่ง..... พชง.๖..... โทร..... ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

ตำแหน่ง..... อ.ก.สฟ.(ก.๓)
๒๕ ธ.ค. ๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก SPO3YB-01 ถึง SPO BYS-01 SPO 3YB-02
ในวันที่ 25 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1798/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ปิยะพร นิลพลอย

(นายพิศภัทร โพธิ์พันธ์.....)

ว.๕ 11๓๔ นพ.คฟ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผคฟ. 1 (สถานี SPO.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓ กทก.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ท.ม.ส.ก	เลอพงศ์	๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗
พชง.๖	ปิยะพร	๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ สองพี่น้อง 2 (SPO)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 2 ธ.ค. 67 เวลา 08.00 น. ถึง 17.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ. งานที่ทำ ทดสอบ Termination kit power ตามใบขอปฏิบัติงาน 1798/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SPO03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	1UGP0102YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (EGAT)						
5	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ สองพี่น้อง 2 รหัส SPO03YS-01,02 อยู่สถานะ "Close"						
6	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	เมื่อพร้อมดับไฟ						
9	SPO03YS-01	สับ	ปลด		SPO		- ใบมีด 115 เควี
10	SPO03YS-02	สับ	ปลด		SPO		- ใบมีด 115 เควี
11	SPOBYS-01	สับ	ปลด		SPO		- ใบมีด 115 เควี
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	หลังจากทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
15	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	1UGP0102YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****						
17	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
18	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	1UGP0102YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	SPOBYS-01	ปลด	สับ		SPO		- ใบมีด 115 เควี
22	SPO03YS-01	ปลด	สับ		SPO		- ใบมีด 115 เควี
23	SPO03YS-02	ปลด	สับ		SPO		- ใบมีด 115 เควี
24	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	1UGP0102YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****						