



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๓๙๔๔ /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ  | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน                       |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|-----|-----|------------------------------------|
| ๑   | TS.๑, ๒  | ๑๔ พ.ย. ๖๕   | ๐๙.๐๐ น.    | ๑๖.๐๐ น. | ตัด TS.๑, ๒ เพื่อตรวจซ่อม LBS หม้อแปลง TS.๑, ๒ ที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ (Truck out, ไม่ปลด Riser pole, ไม่สับ Ground) |     |     | นายปิยะพร นิลพลอย<br>๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1. ฟีดเดอร์ TS.1, 2 จาก OYI TS.1 VS-01 ถึง Truckout.

ในวันที่ 14 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1800/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุนี ศรีเพ็ชร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒. ปิยะพร นิลพลอย

( นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์ )  
ชก.บข.(ก.๓) แทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. สทสร.

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี อ้อมใหญ่ 1 (OYI))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐8:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้า 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |             |                             |   |
|------------------------|--|----------|-------------|-----------------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ อ้อมใหญ่ 1 (TS1, TS2)   |          |             |                             |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 14 พ.ย. 65   | ระหว่าง  | 09.00 น.    | ถึง                         | 16.00 น.  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก3)   | งานที่ทำ | ตรวจสอบ LBS | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1800/2565 |   |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสุธี ศรีเพชร  |          |             | วันที่                      | 11 พฤศจิกายน 2565   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |             | วันที่                      | 11 พฤศจิกายน 2565   |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |             | วันที่                      | 11 พฤศจิกายน 2565   |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร</li> <li>นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ</li> <li>นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช</li> </ol> |          |             |                             | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่                                      | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------|
| 1  | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง  |                                      |                    |      |              |            |          |
| 2  | แจ้งพนักงานสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1 ตรวจสอบโหลดภายในสถานีฯ ให้รับไฟจาก OYIT1VS-01 (TS1.)                        |                                      |                    |      |              |            |          |
| 3  | เมื่อพร้อมดับไฟ  |                                      |                    |      |              |            |          |
| 4  | OYIT2VS-01   | สับ                                  | ปลด                |      | OYI          |            | LBS      |
| 5  | OYIT2VS-01   | ทรัก "In service"                    | ทรัก "Out service" |      | OYI          |            | LBS      |
| 6  | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ   |                                      |                    |      |              |            |          |
| 7  | แจ้ง กบข.ก.3 Test ไฟ หากพบว่าไฟดับเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลงข้อมูล We safe                                 |                                      |                    |      |              |            |          |
| 8  | หลังจาก กบข.ก.3 Test ไฟ และพบว่าไฟดับพร้อมลง We safe เรียบร้อย   |                                      |                    |      |              |            |          |
| 9  | แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้  |                                      |                    |      |              |            |          |
| ***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****    |  |                                      |                    |      |              |            |          |
| 10                                       | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานทางด้าน OYIT1VS-01 (TS1.) แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน We safe เรียบร้อย |                                      |                    |      |              |            |          |
| 11                                       | OYIT2VS-01   | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service"  |      | OYI          |            | LBS      |
| 12                                       | OYIT2VS-01   | ปลด                                  | สับ                |      | OYI          |            | LBS      |
| 13                                       | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งว่าชุดทำงานพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน OYIT1VS-01 (TS1.) ต่อ                             |                                      |                    |      |              |            |          |
| 14                                       | แจ้งพนักงานสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1 ย้ายโหลดภายในสถานีฯ ไปรับไฟจาก OYIT2VS-01 (TS2.)                            |                                      |                    |      |              |            |          |
| 15                                       | OYIT1VS-01   | สับ                                  | ปลด                |      | OYI          |            | LBS      |
| 16                                       | OYIT1VS-01   | ทรัก "In service"                    | ทรัก "Out service" |      | OYI          |            | LBS      |
| 17                                       | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ   |                                      |                    |      |              |            |          |
| 18                                       | แจ้ง กบข.ก.3 Test ไฟ หากพบว่าไฟดับเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลงข้อมูล We safe                                 |                                      |                    |      |              |            |          |
| 19                                       | หลังจาก กบข.ก.3 Test ไฟ และพบว่าไฟดับพร้อมลง We safe เรียบร้อย   |                                      |                    |      |              |            |          |
| 20                                       | แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้  |                                      |                    |      |              |            |          |
| ***** สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง ***** |  |                                      |                    |      |              |            |          |
| 21                                       | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน We safe เรียบร้อย                           |                                      |                    |      |              |            |          |

| ที่                                   | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ         | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|----------|
| 22                                    | OYIT1VS-01  | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service" |      | OYI          |            | LBS      |
| 23                                    | OYIT1VS-01  | ปลด                                  | สับ               |      | OYI          |            | LBS      |
| 24                                    | แจ้งพนักงานสถานีอ้อมใหญ่1 ย้ายโหลดภายในสถานีฯกลับมารับไฟจาก OYIT1VS-01 (TS1.) |                                      |                   |      |              |            |          |
| ***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***** |   |                                      |                   |      |              |            |          |