



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

13 ธ.ค. 66

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 04384
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรท์ ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน


ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟปักเสา๒๒เมตร ช่วง ตรอ.คลองจินดา - โค้งบ่อกุ่ม(เป็มคอสโม
เก่า) ตามแผนผังสิ่งเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑๗ ธ.ค. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ดับไฟปักเสา๒๒เมตร ช่วง ตรอ. คลองจินดา-โค้งบ่อกุ่ม(เป็มคอสโมเก่า)	Disชั่วคราว ตรอ. คลองจินดา	Disชั่วคราวโค้งบ่อ กุ่ม(เป็มคอสโมเก่า)	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๗๒๙๖๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่แยกหน้า ตรอ.คลองจินดา - โค้งบ่อกุ่ม(เป็มคอสโมเก่า)
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)


- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายวิฑูรท์ ชาติวัฒนานนท์)
ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAB05 จาก Disชั่วคราวตรอ.คลองจินดา ถึง Dis ช่วงตราโค้งบ่อกุ่ม.
ในวันที่ 17 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1802/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกฉิม.


(นายพิรภัทร ไชวิทย์)
จตท.4 11คน ชผ.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟอ. สพร.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ แยกหน้า ตร.คลองจินดา-โค้งบ่อแก้ว					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ธ.ค. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ปักเสา 22 เมตร	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1802/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	6 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 ธันวาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 ธันวาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิริทธิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนิช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SAB5R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.		R อบต.คลองจินดา
4	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		
5	NPT10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R รร.สนโหว่
6	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R ปากทางจินดา
7	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปจ่ายจาก SAV04						
8	NPT10S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 วัดปริธาราม
9	NPT10S-05	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้ามิเตอร์แบ่งแดนฝั่ง นฐ.
10	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้า ตร.คลองจินดา
11	NPT10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 วัดปริธาราม
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
13	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS โค้งบ่อแก้ว
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
16	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
17	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
18	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	SAB5R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.		R อบต.คลองจินดา
20	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		
21	NPT10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R รร.สนโหว่
22	NPT10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R ปากทางจินดา
23	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
25	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
26	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
27	SAB5R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.		R อบต.คลองจินดา
28	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		
29	NPT10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R รร.สนโหว่

ช่วง ตรอ.คลองจินดา - บ่อกัก(บึงคอสโมเก่า)

