



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอตัดไฟ

# Switching Deadline

11 ธ.ค. 66

เลขที่ ..ก.1 กปบ.(คฟ)

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธล

ชื่อผู้ส่ง นายบุญณพิชญ์ ศรีจันทร์

วันที่

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก1)

ด้วย กฟภ.(ก1) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีฯ อ่างทอง 2 ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	ATB02YB-01	14 ธ.ค. 66	08.00 น.	17.00 น.	ติดตั้ง Snake Guard ใต้ไลน์ สายส่ง 115 เควี	ATB02YB-01, 02	ATB02YS-07 LBS เมธิประมุข
2	ATB03YB-01	14 ธ.ค. 66	08.00 น.	17.00 น.		ATB03YB-01, 02	SPB01YB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..กฟภ.1

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3

เรียน ..อก.ปบ.(ก.3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115KV จาก ATB 2YB-01, 02 ถึง ATB 2YS-07  
ในวันที่ 14 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1806/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 วงจร/หม้อแปลง 115KV จาก ATB 3YB-01, 02 ถึง SPB 1YB-01  
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ..

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ .. วงจร/หม้อแปลง .. จาก .. ถึง ..  
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต บุญชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ.1

( นายศุภสวัสดิ์ เทียงทอง )  
๑๑ ธ.ค. ๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

คคฟ. ธนิต , คคฟ. ธนิต , คคฟ. ศปภ.

คคฟ. ศุภสวัสดิ์ , คคฟ. ธนิต

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี 9PB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ..อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ..อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ATB02YB-01,ATB02YB-02 ถึง LBS.115 kv.ATB02YS-07 (เมธิประมุข),ATB03YB-01,ATB03YB-02					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.1	งานที่ทำ	ติดตั้งSnake Guard 115 kv.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1806/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู			วันที่	8 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนสถานีไฟฟ้า DAA,DOA						
2	แจ้ง บ.ด้านข้างไปโอเอ็นเนอเย่ ทำการ OFF INTERTRIP						
3	- ย้าย DAA,LWA ไปจ่ายทาง DBN						
4	ตรวจสอบ.ใบมีด 115 เควี รหัส DAA1YS-01,02 ให้สถานะ สับ อยู่						
5	DBA01YB-02	Auto	Manual		ดบ.	CSW	ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบวช
6	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DOA01YB-01	สับ	ปลด		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	DBA01YB-02	Manual	Auto		ดบ.	CSW	ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบวช
9	DAA01YB-01	Manual	Auto		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	- ย้าย DOA,SPC ไปจ่ายทาง KCB ( ภาหิภคัเดียง ดบ SPC-TP1 เลขที่ 1727 )						
11	ตรวจสอบ DOA5YS-01,02 ให้สถานะ สับ อยู่						
12	UTG02YB-01	Auto	Manual		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	DOA03YB-01	Auto	Manual		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	DOA05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ตรวจสอบ ATB02YS-07 ว่าปกติไม่โชว์ "low Gas"				ศปจ.	LBS	เมธิประมุข
16	ATB02YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ศปจ.	LBS	เมธิประมุข
17	UTG02YB-01	Manual	Auto		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	DOA05YB-01	Manual	Auto		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	DOA03YB-01	Manual	Auto		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	- ย้าย BAM,SPB ไปจ่ายทาง SNO						
21	ตรวจสอบ BAM04YS-01,02 ให้สถานะ สับ อยู่ และทำการ OFF ATS สถานีฯBAM						
22	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SPB01YB-01	สับ	ปลด		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	SPB01YS-01	สับ	ปลด		SPB	-	ใบมีด 115 เควี
25	SPB01YS-02	สับ	ปลด		SPB	-	ใบมีด 115 เควี
26	- ดับไฟสายส่ง 115 kv.ทำงานเวลา 08.00 น.						
27	ATB02YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	ATB02YB-02	สับ	ปลด		ศูนย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
29	ATB02YS-02	สับ	ปลด		ศูนย์ ก.1	-	ใบมีด 115 เควี
30	ATB02YS-03	สับ	ปลด		ศูนย์ ก.1	-	ใบมีด 115 เควี



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	ATB03YB-01	สับ	ปลด		ศุภย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ATB03YB-02	สับ	ปลด		ศุภย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
33	ATB03YS-02	สับ	ปลด		ศุภย์ ก.1	-	ใบมิต 115 เควี
34	ATB03YS-03	สับ	ปลด		ศุภย์ ก.1	-	ใบมิต 115 เควี
35	แจ้ง บ.ด้านช่างไบโอเอ็นเนอจี ว่าทำการโยก Source ไปจ่ายทางด้าน DBN						
36	แจ้งสถานะดับไฟให้ กฟภ.1 รับทราบ						
* สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *							
37	หลังจาก กฟภ.1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมจ่ายไฟ						
38	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนสถานีไฟฟ้า DAA,DOA						
39	แจ้ง บ.ด้านช่างไบโอเอ็นเนอจี ทำการ OFF INTERTRIP						
40	DOA05YB-01	Auto	Manual		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
41	DOA03YB-01	Auto	Manual		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
42	UTG02YB-01	Auto	Manual		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
43	-จ่ายไฟสายส่ง 115 kV.						
44	ATB02YS-02	ปลด	สับ		ศุภย์ ก.1	-	ใบมิต 115 เควี
45	ATB02YS-03	ปลด	สับ		ศุภย์ ก.1	-	ใบมิต 115 เควี
46	ATB02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศุภย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
47	ATB02YB-02	ปลด	สับ		ศุภย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
48	ATB03YS-02	ปลด	สับ		ศุภย์ ก.1	-	ใบมิต 115 เควี
49	ATB03YS-03	ปลด	สับ		ศุภย์ ก.1	-	ใบมิต 115 เควี
50	ATB03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศุภย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
51	ATB03YB-02	ปลด	สับ		ศุภย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
52	- ย้าย DOA,SPC กลับคืนจาก KCB						
53	ตรวจสอบ ATB02YS-07 ว่าปกติไม่โชว์ "low Gas"				ศปจ.	LBS	เมธีประมุข
54	ATB02YS-07	ปลด	สับ		ศปจ.	LBS	เมธีประมุข
55	DOA05YB-01	สับ	ปลด		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
56	DOA05YB-01	Manual	Auto		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
57	DOA03YB-01	Manual	Auto		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
58	UTG02YB-01	Manual	Auto		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
59	ATB02YB-01	Manual	Auto		ศุภย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
60	- ย้าย DAA,LWA กลับคืนจาก DBN						
61	DAA01YB-01	Auto	Manual		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
62	DAA05YB-01	Auto	Manual		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
63	DOA01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
64	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
65	DAA05YB-01	Manual	Auto		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
66	DOA01YB-01	Manual	Auto		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
67	แจ้ง บ.ด้านช่างไบโอเอ็นเนอจี ทำการ ON INTERTRIP						
68	-ย้าย BAM,SPB กลับคืนจาก SNO						
69	SPB01YS-01	ปลด	สับ		SPB	-	ใบมิต 115 เควี
70	SPB01YS-02	ปลด	สับ		SPB	-	ใบมิต 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
71	SPB01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPB		- เบริกเกอร์ 115 เควี
72	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM		- เบริกเกอร์ 115 เควี
73	SPB01YB-01	Manual	Auto		SPB		- เบริกเกอร์ 115 เควี
74	ทำการ ON ATS สถานี BAM						
* สิ้นสุด Switching *							