



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 ธ.ค. 67

เลขที่ ก3กสฟ.(ปก.) 1834/2567 วันที่ 2 ธันวาคม 2567
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตราสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay 115 เควี. สฟฟ.กระทุ่มแบน 5 รหัส KTE-02YB-01 และ KTE-BYB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	02YB-01, BYB-01	11 ธ.ค. 67	09.00 น.	16.00 น.	ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay 115 เควี สฟฟ.กระทุ่มแบน 5/ ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTE-02YB-01 และ KTE-BYB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย	02YS-01 BYS-01	02YS-03 BYS-02	นายรัชช เป็นวงษ์ ผ.ค.กสฟ.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัชช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วศก.7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.กส.ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อ.ก.สฟ.(ก3)

2 ธันวาคม 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ จาก KTE 2YB-01, KTE BYB-01 ถึง KTE 2YS-03, KTE BYS-02

ในวันที่ 11 ธ ค 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1808/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายสามารถ จิตราสมาหศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรัชช เป็นวงษ์

(นายสามารถ จิตราสมาหศักดิ์)

วศก.5 กทม.น.ณ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. นพ.ร. ๑๑, นพ.ร. กนย.

อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผ.คฟ. 2 (สถานี - KTE -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ กระหม่อมแบน 5 (KTE02YB-01, BYB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 11 ธ.ค. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสพ.(ก.3) งานที่ท่า ทดสอบ Distance Relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 1808/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 6 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 6 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายพีระภัทร, นายสาวิตรี, นายชุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี KTEBYB-01 อยู่ตำแหน่ง Open ใบมีด 115 เควี KTEBYS01,02 อยู่ตำแหน่ง "สับ"							
ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME02YB-03, SME03YB-03, SME04YB-03 จ่ายแบบ Close loop							
1	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		-
2	KTE02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
3	SMD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		-
4	ทำการ Open loop SME02YB-01 และ SME03YB-01						
5	SMD02YB-01	สับ	ปลด		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	เมื่อพร้อมดับไฟ 115 เควี						
7	KTE02YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	KTE02YS-01	สับ	ปลด		KTE		- ใบมีด 115 เควี
9	KTE02YS-02	สับ	ปลด		KTE		- ใบมีด 115 เควี
10	KTEBYS-01	สับ	ปลด		KTE		- ใบมีด 115 เควี
11	KTEBYS-02	สับ	ปลด		KTE		- ใบมีด 115 เควี
12	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กสพ.ก3.รับทราบและปฏิบัติงานได้						
13	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อ กสพ.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
15	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		-
16	KTEBYS-01	ปลด	สับ		KTE		- ใบมีด 115 เควี
17	KTEBYS-02	ปลด	สับ		KTE		- ใบมีด 115 เควี
18	KTE02YS-01	ปลด	สับ		KTE		- ใบมีด 115 เควี
19	KTE02YS-02	ปลด	สับ		KTE		- ใบมีด 115 เควี
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 115 เควี						
21	KTE02YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ทำการ Close loop SME02YB-01 และ SME03YB-01						
23	SMD02YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
25	KTE02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
26	SMD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							