

10 พ.ย. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
 ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานีฯ เชื้อนวนิราลงกรรม ตามบันทึก จำนวน...1...แผ่น
 ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	VRK-KT3A	11 พ.ย. 65	07.30 น.	16.30 น.	เติมน้ำมันหม้อแปลง OLTC Tank เนื่องจาก Oil Low Level Alarm	VRK 2212	VRK 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง

1. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
 2. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT3A จาก VRK-2212 ถึง VRK-2217
 ในวันที่ 11 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1808/2565
 พนักงานศูนย์ฯ นาย ตักดี สิทธิ อธิษฐานขอปิด ประสานงานการขอดับไฟกับ

พร้อม
 (นายพร้อม โพธิ์พุ่ม)
 วิศวกร 4 แผนก นผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานีฯ ..)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

- [illegible]



บันทึก


ที่	ทจล-ส. 27009 /2565	เรียน	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	โทรศัพท์ : 02-590-5454	
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรสาร : 02-590-5456	
วันที่	9 พฤศจิกายน 2565		

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ
อุปกรณ์	- VRK-KT3A [115 / 22 kV 25 MVA] (VRK 2212, 2217)
งานที่ทำ	- เติมน้ำมันหม้อแปลง OLTC Tank VRK-KT3A เนื่องจาก Oil Low Level Alarm
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	ศุกร์ ที่ 11 เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ. 2565	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	ศุกร์ ที่ 11 เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ. 2565	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึ่งใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.